



**MPEC**  
WŁOCŁAWEK

MIEJSKIE  
PRZEDSIĘBIORSTWO  
ENERGETYKI  
CIEPLNEJ Spółka z o.o.



Włocławek, dnia 6 lipca 2023 r

NE 38.40.2023

## Wszyscy Wykonawcy

Do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: „**Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz niskoparametrowych przyłączy ciepłych do 13 budynków jednorodzinnych przy ul. Źródlanej we Włocławku**”, wpłynęły pytania od Wykonawców.

Zamawiający działając zgodnie z par. 27 ust.4 Regulaminu udzielania zamówień, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021 Prezesa MPEC Sp. z o.o. we Włocławku - poniżej publikuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

### Pytanie nr 1:

„w wycenie należy uwzględnić rury przewodowe ze szwem czy bez szwu ?”

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w wycenie należy uwzględnić rury przewodowe ze szwem.

### Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie muf sieciowych radiacyjnie z podwójnym uszczelnieniem i 2 korkami ale nie-kielichowe a proste ?”

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie prostych muf sieciowych radiacyjnie z podwójnym uszczelnieniem i 2 korkami.

### Pytanie nr 3:

„Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej z obszaru objętego postępowaniem, czy grunt należy wymienić czy występuje woda gruntowa do poziomu posadowienia sieci ?”

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie jest w posiadaniu dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

### Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający dopuszcza zgłoszenie ewentualnego podwykonawcy w trakcie realizacji zadania ?”

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zgłoszenie podwykonawcy w trakcie realizacji zadania.

### Pytanie nr 5:

„Czy w wycenie należy uwzględnić nadzór archeologiczny/konserwatora zabytków ?”

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nadzór archeologiczny konserwatora zabytków nie jest wymagany dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

**Pytanie nr 6:**

*„Czy Zamawiający wymaga dokonanie przez Oferenta wizji lokalnej przed złożeniem oferty ?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wymaga dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Zamawiający informuje, iż pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom, a powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Prezes Zarządu