

Chełm, dnia 22.09.2023 r.

Zn. spr.: S.270.20.2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: *"Budowa Kompostowni w Gospodarstwie Szkółkarsko-Selekcyjnym"*, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2023 r., pod nr 2023/BZP 00386973/01.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), wykonawca zwrócił się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy próbki betonu będą pobierane na miejscu inwestycji czy w miejscu załadunku?
Z jaką częstotliwością ma być pobierana próbka do badań w sześcianie? Stożek na każdą partię betonu?

Odpowiedź:

Próbki betonu będą pobierane przez producenta betonu zgodnie z posiadanymi atestami.



Pytanie 2:

Wycinka drzew w jakiej odległości od miejsca inwestycji musi zostać odwieziona?

Odpowiedź:

Maksymalna odległość wywozu drewna, pochodzącego z wycinki drzew w trakcie realizacji Inwestycji wynosi 10 km.

Pytanie 3:

Jaki zakład drutu w długości 14m na płycie czy według ogólnodostępnych norm?

Odpowiedź:

Należy stosować zakład 40 średnic z uwzględnieniem przesunięcia w sąsiednich prętach.

Pytanie 4:

Czy jest dopuszczalne użycie koparek do usunięcia warstw ziemi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza użycie koparek do usunięcia warstw ziemi.

Wyjaśnienia zostały udzielone zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert i nie wymagają dodatkowego czasu na zapoznanie się z nimi wykonawców i dodatkowego czasu na przygotowanie oferty, w związku z tym zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.

Jarosław GWARDIAK

Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Chełm

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)