



Gmina Olszewo-Borki

Gmina Olszewo-Borki
07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13
tel. 029 761 31 07, fax. 029 643 20 74
e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl,
http: www.olszewo-borki.pl

Olszewo – Borki, dnia 03.01.2024r.

RIGKiD.271.17.2023

Uczestnicy postępowania/
Strona Internetowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania pn. „**Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Olszewo-Borki**” prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy PZP

Zamawiający: Gmina Olszewo-Borki działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, 1720 z późn. zmianami) – przekazuję otrzymane od wykonawców treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie dokładnych długości poszczególnych średnic sieci wodociągowych dla każdej z części zamówienia, które należy wybudować po uwzględnieniu robót zaniechanych.

Odpowiedź na pytanie 1:

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ŚREDNIC

CZĘŚĆ I			
Opracowanie projektowe	Średnica	Długość L [m]	Uwagi
Żebry-Perosy	φ 160	3201,9	sieć
	φ 110	232,8	sieć
	φ 90	141,5	sieć
	φ 40	645,8	przyłącza
Dobrołęka, Żerań Duży, Żerań Mały	φ 180	421,3	sieć
	φ 160	3025,2	sieć
	φ 110	1216,0	sieć
	φ 90	777,9	sieć
	φ 50	105,5	przyłącza
	φ 40	2212,4	przyłącza



Gmina Olszewo-Borki

Gmina Olszewo-Borki
07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13
tel. 029 761 31 07, fax. 029 643 20 74
e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl,
http: www.olszewo-borki.pl

CZĘŚĆ II			
Rżaniec + PKP	φ 225	1682,5 + RC L=2405	sieć
	φ 160	3966,3	sieć
	φ 110	1245,1	sieć
	φ 90	360,2 + RC L=44,7	sieć
	φ 50	507,4	przyłącza
	φ 40	2417,2	przyłącza
CZĘŚĆ III			
Żebry-Stara Wieś, Żebry- Żabin, Żebry- Sławki, Żebry- Wierzchlas oraz Stepna Stara	φ 225	4138,8 + RC L=3563,1	sieć
	φ 160	2630,6	sieć
	φ 110	886 + RC L=505,9	sieć
	φ 50	385,7	przyłącza
	φ 40	2691,8	przyłącza
CZĘŚĆ IV			
Grabowo- Kordowo ul. Bobinkowska	φ 160	459,7	sieć
	φ 40	1,7	przyłącze
Łazy ul. Maczka	φ 110	235	sieć
	φ 90	3	sieć
	φ 40	64	przyłącza
Olszewo-Borki ul. Zacisze, Pogodna	φ 160	567	sieć
	φ 125	349,5	sieć
	φ 110	478	sieć
	φ 90	88,5	sieć
	φ 40	472,5	przyłącza

UWAGA:

Długości przyłączy podano zgodnie z dokumentacjami projektowymi.



Gmina Olszewo-Borki

Gmina Olszewo-Borki
07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13
tel. 029 761 31 07, fax. 029 643 20 74
e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl,
http: www.olszewo-borki.pl

Pytanie 2

Wykonawca złożył zapytanie o możliwość zmiany rur osłonowych stalowych na rury PE.

Odpowiedź na pytanie 2:


Zamawiający wyraża zgodę na zmianę rur osłonowych stalowych na rury PE100 RC SDR11.

Pytanie 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o dołączenie profili sieci wodociągowych oraz opisów do projektów.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający dołączy opisy projektów dla każdej części oraz profile sieci wodociągowych dla części IV (wyłączając Grabowo-Kordowo ul. Bobinkowska). Dla części I, II, III i IV (dla miejscowości Grabowo-Kordowo ul. Bobinkowska) projektant nie dołączył do opracowania rysunków profili sieci wodociągowych. Zagłębienie wodociągu dla podanych powyżej części wynosi 1,7 m p.p.t.

Z up. WÓJTA

Mariusz Prusaczyk
Sekretarz Gminy