



PIĘTRO 1 KLATKA K-A3

KORYTARZ

WINDA
OSOBOWA

S 60

LEGENDA:

- CZUJKA DYMU DUR 40
- RĘCZNY PRZYCISK URUCHAMIANIA ODDYMIANIA

CENTRALA MERCOR OMEGA 2100C

CZUJNIK CIŚNIENIA 50 Pa

Nazwa opracowania	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA SYSTEMU ZAPOBIEGANIA ZADYMIENIU EWALUACYJNEJ KLATKI SCHODOWEJ		
Nazwa i adres budynku	Klatka schodowa KA-3 KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY im. dr Antoniego Troczewskiego ul. Tadeusza Kościuszki 52 99-320 Kutno		
Nazwa rysunku	RZUT I PIĘTRA		
Autor:	Ryszard Rachowicz	upr. SiTP/D-1372/10	
Skala 1:70		Data: listopad 2017	Rys. nr 3