



W sali gimnastycznej czujki pożarowe należy zbudować na dedykowanych uchwytach w celu eliminacji efektu "poduszki powietrznej", obniżając ich montaż od stropu o 5% wysokości sali.