

Zamawiający:

Gdańsk, dnia 27.05.2025 r.

KWP w Gdańsku

Sekcja Zamówień Publicznych

Znak sprawy – 30/2025

Cp.2380.1-30/2025

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami) na:

„DOSTAWA I INSTALACJA INFRASTRUKTURY POD STACJĘ BAZOWĄ SYSTEMU TETRA NA WIEŻOWCU SM SUCHANINO W GDAŃSKU PRZY UL. PADEREWSKIEGO 4 DZIERŻAWIONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ”

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2025/BZP 00239936 z dnia 21.05.2025

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, potencjalny Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie:

Czy posiadają Państwo specyfikację techniczną odnośnie klimatyzacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje montażu i dostawy klimatyzatora typu: marki FUITSU model ASEH12KMCG/AOEH12KMCG o mocy 3,5 kW lub równoważny.

Pytanie:

Proszę o informację czy możemy otrzymać kosztorys w formie edytowalnej z opcją grania do Normy.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma kosztorysy nakładcze w formie edytowalnej celem wgrania do Normy.

Ponadto- Zamawiający zgodnie z art. 286 ustawy Pzp **zmienia zapis** w Rozdziale XIV SWZ - OFERTA, OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA na:

„A) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia na warunkach opisanych w dokumentach zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu zobowiązany jest do złożenia:

1. Oferty cenowej zgodnie z załączonym drukiem „formularza oferty”, załącznik nr 1 do SWZ, wraz z wycenionymi kosztorysami nakładczymi: część antenowa, część elektryczna, część konstrukcyjna

UWAGA: dokumenty dot. pkt 1 nie podlegają uzupełnieniu i ich niezłożenie spowoduje odrzucenie oferty”.

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma AKTUALNY Formularz ofertowy.

Jednocześnie Zamawiający - KWP w Gdańsku zgodnie z art. 286 ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że zmienia termin:

- składania ofert do dnia 03.06.2025 r., do godz. 09:30
- otwarcia ofert dnia 03.06.2025 r., o godz. 10:00
- związania ofertą do dnia 02.07.2025 r.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

Wykonano w 1 egz.: przesłano poprzez Platformę Zakupową
Oryginał pisma znajduje się w teczce niniejszego postępowania.
Opr. Katarzyna Treder