


Ob.10

| | |
|----|--|
| W | WODOMIERZ |
| UM | UMYWALKA Z BATERIĄ |
| Om | OCZOMYJKA |
| Z | ZAWÓR CZERPALNY Z KOŃCÓWKĄ DO WĘŻA |
| HA | ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY NA PRZYŁĄCZU WĘŻA |
| WP | WPUST PODŁOGOWY |
| R | REDUKCJA |
| SP | RURA SPUSTOWA |
| Od | ODCIĄG POWIETRZA DO BIOFILTRACJI |


1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU.
2. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY I POSADZKĘ WYKONAĆ W RURACH OCHRONNYCH I USZCZELNIĆ.
3. INSTALACJĘ WODY ZIMNEJ WYKONAĆ Z RUR P E-R typ 3 ŁĄCZONYCH PRZEZ ZGRZEWANIE.
4. INSTALACJĘ WODY CIEPŁEJ WYKONAĆ Z RUR PP-R – typ 3 ŁĄCZONYCH PRZEZ ZGRZEWANIE.
5. WYKONANIE PODŁĄCZENIA WODY TECHNOLOGICZNEJ, SPRĘŻONEGO POWIETRZA I SPUSTU ODCIEKÓW DLA PRASY TAŚMOWEJ ORAZ WODY WODOCIĄGOWEJ DO STACJI PRZYGOTOWANIA POLIELEKTROLITU W ZAKRESIE DOSTAWY INSTALACJI ODWADNIANIA.
6. PRZEWÓD SPRĘŻONEGO POWIETRZA PROWADZIĆ RÓWNOLEGLE DO INSTALACJI POLIELEKTROLITU.
7. INSTALACJĘ WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ PROWADZIĆ NATYKOWO.
8. INSTALACJĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WYKONAĆ Z RUR PVC LUB PE.
9. PRZEWODY POZIOME KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZIĆ ZE SPADKIEM MIN. 2%.
10. INSTALACJE WEWNĘTRZNE NADPOSADZKOWE KANALIZACJI SANITARNEJ WYKONAĆ NATYKOWO PO USYTUOWANIU PRZYBORÓW SANITARNYCH.
11. INSTALACJE MOCOWAĆ ZA POMOCĄ UCHWYTÓW SYSTEMOWYCH.
12. W UZASADNIENIACH PRZYPADKACH DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ TRASY PRZEWODÓW PRZY ZACHOWANIU WYMAGAŃ TECHNOLOGICZNYCH STAWIANYM INSTALACJI.
13. OPRACOWANIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|---|
| Nr rysunku: D2-665-S-010-101-B | Data: 04.2024 | Opracowała: J.JEZIOROWSKA Upr. nr SLK/9618/PWBS/21 |  |
|---------------------------------------|---------------|---|---|


Zadanie inwestycyjne:

"PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRASZKA W PRZEDMOŚCIU"

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--|---------|----------------|---------------------|--|
| Objekt: | Oczyszczalnia Ścieków Praszka | | | | | |
| Przedmiot rysunku: | 1:50 | Projektant | 08.2017 | D. KOŚCIAŃSKI | 4 09/02 | |
| | | Opracował | 08.2017 | M. JĘDRZEJCZYK | | |
| | | Sprawdz. | 08.2017 | A. HAWRYLEWICZ | SLK/0047 POOS/04 | |
| | | Kierownik | 08.2017 | D. KOŚCIAŃSKI | 4 09/02 | |
| | Stadium | Zmiana | | | | |
| | PW | Zamawiający: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRZEDMOŚCIU ul.Główna 7, 46-320 Praszka | | | | |

| | | | |
|---|-----------|--------------------|-----------|
|  | Branża: | Nr rysunku: | Nr umowy: |
| | SANITARNA | D2-665-S-010-101-A | 665/2016 |


HYDROSAN
 BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI
 WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.
 44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81



1:50

