



- LEGENDA
- uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4 mm
 - ⊗ złącze kontrolne
 - ⊕ złącza krzyżowe
 - ⊥ połączenia spawane
 - zwód poziomy z pręta fi8mm
 - zwód pionowy z pręta fi8mm

Zadanie inwestycyjne:									
"PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRASZKA W PRZEDMOŚCIU"									
Obiekt:									
Oczyszczalnia Ścieków Praszka									
Przedmiot rysunku:									
OBSZAR: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Działki nr: 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 15/4, 16/9 ZS3/2, 20/4, 290 (brzeź), 53 (rzeka)									
OB.10 BUDYNEK OBRÓBK OSADU Instalacja uzimienia									
Branża:									
ELEKTRYCZNA i AKPIA									
Nr rysunku:									
D2-665-E-010-003-A									
Nr umowy:									
665/2016									
HYDROSAN									
BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o. 44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81									
Pw									
Zamawiający:									
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ W PRZEDMOŚCIU ul.Główna 7, 46-320 Praszka									
Stradum									
Zmiana									
Kierownik									
08.2017									
D. KOŚCIAŃSKI									
Sprawdz.									
08.2017									
M. SMARODZ									
OPŁ/1009 PWOB/16									
4/09/02									
Uprawnienia									
SIK/6889 PWBE/16									
Data									
08.2017									
Nazwisko									
R. TRACZ									
Opracował									
08.2017									
R. TRACZ									
SIK/6889 PWBE/16									
Podpis									
[Signature]									