

WIZP.271.4.12.2024

Kościerzyna, dnia 27.06.2024r.

.....
.....
.....

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo-rekreacyjnego w Kościerzynie” z podziałem na części

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawcy następujące zapytanie, na które udziela odpowiedzi:

W nawiązaniu do prowadzonego kolejny raz postępowania przetargowego prosimy, aby Zamawiający dopuścił do złożenia ofert przez wykonawców posiadających nawierzchnie najwyższej światowej jakości – jednego z ośmiu producentów preferowanych przez FIFA, dlatego wnioskujemy o dopuszczenie sztucznej trawy o parametrach wskazanych poniżej. W związku z powyższym w ramach rozszerzenia konkurencyjności, prosimy o dopuszczenie ogólnodostępnej na rynku trawy o niższych parametrach i dokumentach:

Długość włókna nad podkładem: min. 18 mm;

1. Dtex: min, 8.000;
2. Ciężar włókna: min. 1 690 g/m²;
3. Grubość włókna: min. 145 mikronów;
4. Waga całkowita nawierzchni: min. 2940g/m²
5. Ilość pęczków: min. 48 000 /m²
6. Ilość włókien: min. 770 000/m²
7. Rodzaj włókna: monofilamentowe/teksturowane
8. Zasypanie: piasek kwarcowy
9. Certyfikat ITF kategoria 4

Dokumenty potwierdzające najwyższą jakość nawierzchni:

- raport z badań potwierdzający parametry nawierzchni oraz klasę szybkości trawy wykonane przez specjalistyczne laboratorium, deklaracja zgodności z normą EN 15330-1:2013, atest higieniczny PZH, kartę techniczną oferowanej trawy sztucznej potwierdzonej przez producenta, autoryzację producenta systemu wystawioną na zadanie objęte przetargiem upoważniającą wykonawcę do instalacji oferowanej nawierzchni.

Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska. Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający jedynie poszerza grono wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty, sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez zmian. Producent oferowanej przez nas trawy jest jednym z ośmiu na świecie Preferowanych Producentów FIFA, co daje całkowitą gwarancję, że oferowany produkt jest najwyższej jakości.

Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Zamawiający dopuszcza trawę o powyższych parametrach, za wyjątkiem określenia długości włókna: długość włókna nad podkładem - max. 18 mm.

Jednocześnie informuje się, że Zamawiający nie wymaga trawy posiadającej certyfikat ITF (pismo WIZP.271.4.9.2024 pkt 3)

Zamawiający przypomina (odpowiedź na zapytanie w piśmie WIZP.271.4.9.2024), że będzie wymagał aby przed wbudowaniem przedłożono do inspektora nadzoru w celu zatwierdzenia:

- 1) autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję
- 2) aktualny atest PZH dla trawy syntetycznej
- 3) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium, potwierdzający zgodność parametrów nawierzchni z aktualną wersją normy PN-EN 15330-1 i potwierdzający minimalne parametry nawierzchni wymagane przez Zamawiającego;
- 4) kartę techniczną oferowanej nawierzchni, poświadczoną przez jej producenta, potwierdzającą wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1.

W nawierzchnię należy wkleić linie w kolorze do tenisa ziemnego gra singlowa i debel.

Linie zgodne z wymaganiami odpowiednich związków sportowych.

Z upoważnienia Burmistrza

Tomasz Szala
Zastępca Burmistrza