

Piła, 6 czerwca 2024 r.

WZP.272.22.2024.IV

**Do wszystkich Wykonawców  
w postępowaniu o nr WZP.272.22.2024.IV**

dotyczy postępowania p.n.: **Zakup i montaż platformy przyschodowej wewnętrznej i zewnętrznej**

I

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

**Pytanie 1:**

Dotyczy platformy zewnętrznej: czy należy uwzględnić w wycenie wypełnienia przestrzeni pomiędzy słupkami (pionowe szczelbelki)?

Słupki są montowane co drugi stopień.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 2:**

Czy słupki utrzymujące torowisko platformy zewnętrznej mogą być mocowane do ziemi (a dokładniej wylewki na ziemi) obok schodów?

**Odpowiedź:**

Tak. Słupki należy zamocować do fundamentu po prawej stronie obok schodów patrząc od zewnątrz. Wykonanie fundamentu leży po stronie Wykonawcy.

Wymiar schodów w załączniku nr 3.1. do SWZ.

W załączeniu zmieniony załącznik nr 3 do SWZ.

**Pytanie 3:**

Czy dopuszczany jest montaż słupków, utrzymujących torowisko platformy, na schodach?

**Odpowiedź:**

Oдноśnie do pierwszej części zamówienia – dostawa i montaż platformy przyschodowej zewnętrznej – Nie. Słupki powinny być mocowane do fundamentu.

Oдноśnie do drugiej części zamówienia – dostawa i montaż platformy przyschodowej wewnętrznej – Tak. Słupki powinny być zamontowane tylko do stopni schodów, nie do balustrady schodów.

W załączeniu zmieniony załącznik nr 3 do SWZ.

## II

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:

**Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:**

**Pkt 13.1. SWZ otrzymuje brzmienie:**

*„13.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/932070> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 11 czerwca 2024 r. do godz. 10<sup>00</sup>.”*

**Pkt 13.7. ppkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:**

*„13.7. 1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 11 czerwca 2024 r. o godz. 10<sup>15</sup>,”*

**Pkt 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie:**

*„14.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10 lipca 2024 r.”*