



LEGENDA:

- wypust zasilający 400V
- jednostka zewn. klimatyzacji
- złącze krzyżowe
- zwód poziomy dFeZn Ø8mm
- maszt odgromowy h=2,5m
- perforowane koryto kablowe stalowe ocynkowane system zewnętrzny z pokrywą, montaż na wspornikach dachowych

Ax-EL Projekt Paweł Chamski		Skowarcz ul. Sosnowa 6 83-032 Pszczółki	
Opracowanie:			
MONTAŻ KLIMATYZACJI W POM. 302, 310, 312 ORAZ OD 313 DO 326 W BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRUSZCZU GDANSKIM UL. WOJSKA POLSKIEGO 2			
Inwestor:		Nr rysunku:	
Powiat Gdański ul. Wojska Polskiego 2, 83-000 Pruszcz Gdański		E.2	
Rysunek:		Data	
RZUT DACHU		09.2023	
Branża:		Skala:	
Elektryczna		1:100	
Projektant:		Podpis:	
mgr inż. Paweł Chamski upr. proj. nr POM/0162/POD/E/14		1:100	