



jednostka zewnętrzna klimatyzacji VRF  
np. AJY144LELDH  
zasilanie: 3N, 400V, 50Hz  
ciężar: 213 kg + czynnik chłodniczy 11 kg  
wymiary: WxSxG (1638x1080x480 mm)

4%

4%

przejście przez stropodach (przepust szczelny)  
do jednostki zewnętrznej  
12,70x28,58 - otwór 100x150 mm

LEGENDA:

6,35x9,52

instalacja chłodnicza R410A ciecz/gaz

Ax-EL Projekt Paweł Chamski		Skowarcz ul. Sosnowa 6 83-032 Pszczółki	
Opracowanie:			
MONTAŻ KLIMATYZACJI W POM. 302, 310, 312 ORAZ OD 313 DO 326 W BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRUSZCZU GDANSKIM UL. WOJSKA POLSKIEGO 2			
Inwestor:		Powiat Gdański ul. Wojska Polskiego 2, 83-000 Pruszcz Gdański	
Rysunek:		RZUT DACHU	Nr rysunku: S.2
Branża:		Sanitarna	Data 09.2023
Projektant:		mgr inż. Adriana Adamowicz upr. proj. nr POM0061/POOS/15	Podpis: Skala: 1:100