

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Pruchniku**

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 30, fax 16 623 61 25

**Biuro Usług Inżynierskich SP-GEO
Paulina Pawlak
ul. Mickiewicza 7
37-220 Kańczuga**

W odpowiedzi na pismo nr ZGK-P/01-2022/Kga z dnia 20.01.2022r. w sprawie wydania warunków technicznych za zabezpieczenie / przebudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej dla zadania pn. Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”. Zakład Gospodarki Komunalnej w Pruchniku przedstawia następujące warunki techniczne zabezpieczenia lub przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

1. Przy przebudowie i budowie dróg, rowów, przepustów, umacnianiu skarp oraz innych robotach towarzyszących należy zachować strefę przemarzania gruntu dla m. Pruchnik nad siecią wodociągową i kanalizacyjną.
2. W miejscach gdzie zachowanie strefy przemarzania gruntu nad siecią wodociągową jest niemożliwe należy przebudować sieć wodociągową, a sieć kanalizacyjną ocieplić.
3. W przypadku przebudowy sieci wodociągowej w miejscach skrzyżowań sieci wodociągowej z projektowanymi drogami, rowami, przepustami należy zastosować rurę ochronną.
4. W przypadku studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w projektowanych drogach, należy dostosować wysokość studzienki do niwelety drogi projektowanej oraz dostosować zwieńczenie studzienki kanalizacyjnej do obciążenia ruchem kołowym, poprzez wymianę stożków betonowych na włazy żeliwne 40t.
5. Przy wykonywaniu prac budowlanych w rejonie sieci wodociągowej należy dokonać odkrywek celem potwierdzenia wysokości przykrycia gruntem.
6. Przed przystąpieniem do robót w okolicy sieci wodociągowej –kanalizacyjnej oraz przy pracach związanych z siecią wodociągowo – kanalizacyjną należy każdorazowo informować Zakład Gospodarki Komunalnej do rozpoczęcia prac.
7. Jeżeli podczas prowadzenia prac zostanie dokonana odkrywka niezainwentaryzowanych urządzeń wod.-kan. należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować ZGK w Pruchniku celem podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu z odkrytymi urządzeniami.

Z poważaniem

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Pruchniku**

**mgr inż. Paweł Wojdyła
Kierownik**