

**WYJAŚNIENIE NR 1 i ZMIANA NR 1  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający - Gmina Miejska Zgorzelec, informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „**Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zgorzelcu**”, w dniu 24 kwietnia br., zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwana dalej: „ustawa Pzp”, wpłynął wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytań, zachowując ich oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ w sposób niżej wskazany:

**I. Zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień SWZ w odpowiedzi na nw. zapytanie:**

**Treść zapytania nr 1 wraz z odpowiedzią znajdują się w punkcie II niniejszego pisma.**

**Pytanie nr 2:**

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ o zapis dotyczący przedłożenia kart technicznych i certyfikatów urządzeń, które oferenci mają zamiar dostarczyć i zamontować po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

**„W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia zabawowe spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający w postępowaniu żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych tj.:**

**a) certyfikatów wydanych przez jednostkę certyfikującą – akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub inny równorzędny podmiot, potwierdzających zgodność z odpowiednimi normami**

europejskimi bądź polskimi na proponowane urządzenia zabawowe. Certyfikaty muszą pozostawać w zgodności z zaproponowanym przez Wykonawcę urządzeniem.

oraz

b) **kart technicznych lub katalogów** z nazwą producenta, ze wskazaniem na proponowane urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury;

W przypadku oferowania urządzeń równoważnych dodatkowo:

**koncepcję zagospodarowania terenu** potwierdzającą, iż oferowane produkty spełniają założenia projektu, bez powiększania powierzchni placu i wykonywanej nawierzchni bezpiecznej oraz jak powyżej karty techniczne i kopie certyfikatów wymienione odpowiednio w lit. a, b.

Wskazujemy, że wymóg przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych stanowi jedyną metodę weryfikacji i porównania złożonych ofert. Tylko weryfikacja oferowanych produktów na etapie składania ofert pozwoli na jednoznaczną ocenę, czy wykonawcy oferują produkty spełniające wymogi Zamawiającego i czy na tej podstawie dokonali kalkulacji swojej oferty, czy też oferują produkty o niskiej jakości niezgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. Odpowiednia weryfikacja oferowanych rozwiązań stanowi rękojmię dostarczenia do realizacji zamówienia materiałów na poziomie założonym przez Zamawiającego, co ma istotny wpływ na realizację zamówienia i uniknięcie problemów pogorszonej jakości w stosunku do określonej w trakcie użytkowania obiektu. Pragniemy dodatkowo zwrócić uwagę, że zgodnie z Art. 107 ust. 1 Pzp, przedmiotowe środki dowodowe składane są wraz z ofertą. Zamawiający nie może przenieść tego obowiązku na późniejszy etap postępowania.

### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ o zapis dotyczący przedłożenia kart technicznych i certyfikatów urządzeń, które oferenci mają zamiar dostarczyć i zamontować po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

## **II. Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmian SWZ w odpowiedzi na nw. zapytania:**

### **Pytanie nr 1:**

Dokumentacja projektowa nie określa minimalnych parametrów dotyczących nawierzchni sportowej. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, że obowiązująca norma PN-EN 14877:2014-02

określa parametry wytrzymałościowe jako absolutne minimum. Wybór nawierzchni o lepszych parametrach będzie rzutował na znaczną poprawę właściwości technicznych i użytkowych oraz na zmniejszenie kosztów dotyczących eksploatacji i regeneracji nawierzchni. Niewątpliwie zamierzeniem Zamawiającego jest zastosowanie produktu wysokiej jakości, zapewniającego bezawaryjne, bezpieczne i komfortowe użytkowanie obiektu. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wprowadzenie minimalnych wymagań dotyczących nawierzchni PU boiska oraz bieżni zgodnie z poniższym zestawieniem.

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli:

Odształcenie pionowe	2.0 – 2.4 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	48% - 68%
Wytrzymałość na rozciąganie	0.52 – 0.56 MPa
Współczynnik tarcia kinetycznego	0.55 – 0.60
Grubość nawierzchni	13 mm
Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23°C	38 – 40 %

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana w tabeli poniżej:

parametr	wartości w mg/l
DOC - po 24 godzinach	22
ołów (Pb)	< 0,001
kadm (Cd)	< 0,0003
chrom (Cr)	< 0,001
chrom VI (CrVI)	< 0,008
rtęć (Hg)	< 0,001
cynk (Zn)	< 0,23
cyna (Sn)	< 0,001

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

1. Certyfikat produktu WA/IAAF
2. Certyfikat Class 1 WA/IAAF
3. Atest Higieniczny PZH
4. Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877
5. Autoryzacja producenta systemu
6. Karta techniczna systemu
7. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni DIN 18035-6:2021
8. Badania na obecność WWA

### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Projektant doprecyzował opis o parametry minimalne nawierzchni PU podane w zapytaniu tj.:

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli:

Odształcenie pionowe	2.0 – 2.4 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	48% - 68%
Wytrzymałość na rozciąganie	0.52 – 0.56 MPa
Współczynnik tarcia kinetycznego	0.55 – 0.60
Grubość nawierzchni	13 mm
Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23°C	38 – 40 %

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana w tabeli poniżej:

parametr	wartości w mg/l
DOC - po 24 godzinach	22
ołów (Pb)	< 0,001
kadm (Cd)	< 0,0003
chrom (Cr)	< 0,001
chrom VI (CrVI)	< 0,008
rtęć (Hg)	< 0,001
cynk (Zn)	< 0,23
cyna (Sn)	< 0,001

W związku z doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia, w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, dokonuje się zmiany poprzez dodanie punktu 34) w § 6 ust. 4, o następującej treści: „Wykonawca winien przedłożyć na etapie realizacji niniejszej umowy, przed wbudowaniem - jako załącznik do zatwierdzenia materiałowego - niżej wymienione dokumenty:

- a) Certyfikat produktu WA/IAAF
- b) Atest Higieniczny PZH
- c) Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877
- d) Autoryzacja producenta systemu
- e) Karta techniczna systemu
- f) Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni DIN 18035-6:2021
- g) Badania na obecność WWA.

Powyższe dokumenty stanowiąc będą element operatu kolaudacyjnego, o którym mowa w pkt 25 niniejszego ustępu.”.

Ponadto w Rozdziale XI SWZ (Poleganie na zasobach innych podmiotów) dokonuje się zmiany zapisu ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2C do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący podwykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- 1) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- 2) Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- 3) Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.”.

**Mając na uwadze powyższe zmiany treści SWZ, Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 16.05.2024 r.**

**Z tego względu zmianie ulegają n/w zapisy SWZ:**

1) W Rozdziale XVII SWZ (Termin związania ofertą), zapis ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca, zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp, będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 14.06.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

2) W Rozdziale XVIII SWZ (Termin, sposób składania i otwarcia ofert), dokonuje się następujących zmian:

a) zapis ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, należy złożyć w terminie tj. **do dnia 16.05.2024 r. do godziny 10:00**”

b) zapis ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Termin otwarcia ofert: **16.05.2024 r., o godzinie 10:05**, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 niniejszego Rozdziału SWZ.”

Powyższe zmiany treści SWZ i jej załączników są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców.

Pozostała treść SWZ i jej załączniki pozostają bez zmian.

Dokument został opatrzony podpisem  
elektronicznym przez  
Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych  
z up. Burmistrza Miasta