



Wrocław, 29.05.2025 r.

**INFORMACJA NR 3 DLA
WYKONAWCÓW**

Dotyczy: wykonania modernizacji sieci ciepłej etap II – Wymiana izolacji termicznej i płaszcza ochronnego napowietrznej sieci ciepłowniczej DN300 na terenie Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez BIPROJEKT Sp. z o.o.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: **DZA.37672.22.2025.KS**

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami otrzymanymi od Oferentów, biorących udział w postępowaniu nr DZA.37672.22.2025.KS, prowadzonym w sprawie wykonania modernizacji sieci ciepłej etap II – Wymiana izolacji termicznej i płaszcza ochronnego napowietrznej sieci ciepłowniczej DN300 na terenie Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez BIPROJEKT Sp. z o.o., poniżej udzielamy odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

Proszę o informację jaka jest wymagana grubość blachy stosowanej na płaszczyz ochronny izolacji? Załączony PW określa jedynie grubość wełny mineralnej

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że grubość blachy stalowej ocynkowanej jest określona w przedmiarze robót, który jest załącznikiem nr 10 do SIWZ w ogłoszonym postępowaniu i wynosi 0,6 mm.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Bogusz