


## Oznaczenia

instalacja freonowa (ciecz/gaz)

UWAGA!
Centrale wentylacyjną oraz klimatyzatory ustawić na podkomstrukcji, min. 40 cm nad powierzchnią dachu.
Kanały wentylacyjne prowadzić min. 40cm nad powierzchnią dachu.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wykoanne przez: | INWEST - BUD Sp. z o.o.<br>87-100 TORUŃ ul.Szosa Bydgoska 60A | | |
| NAZWA I ADRES INWESTYCJI | Zmiana sposobu użytkowania części budynku - sali gminastycznej na salę dydaktyczno-szkoleniowo-wykładową<br>dz.nr 35/1, 115/1, obręb 113, ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz | | |
| INWESTOR | Miasto Bydgoszcz<br>Ul. Jezuicka 1, 85-100 Bydgoszcz | | |
| PROJEKTANT | mgr inż. Paweł Krasiński | upr. nr KUP/0057/POOS/12<br>W zakresie sieci i instalacji sanitarnych | |
| SPRAWDZIŁ. | mgr inż. Barbara Tesarz | upr. nr UAN-IV/8346/28/TO/87<br>W zakresie sieci i instalacji sanitarnych | |
| BRANŻA | SANITARNA | | |
| OBIEKT | BUDYNEK PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ | | |
| FAZA PROJEKTU | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| NAZWA RYSUNKU | Rzut Dachu | | |
| SKALA 1:100 | NR RYS. WENT1 | DATA 30 lipiec 2021r. | |

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH