

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW GŁÓWNYCH

INSTALACJA ODGROMOWA

INSTALACJA ODGROMOWA					
1.	Drut stalowy, ocynkowany (φ8) Zwody poziome na dachu obiektu		mb	100	
2.	Drut stalowy, ocynkowany (φ8) Przewody odprowadzające		mb	70	
3.	Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4 Przewody odprowadzające		mb	20	
4.	Uchwyt dachówkowy, uniwersalny		kpl.	40	
5.	Uchwyt gąsiorowy, uniwersalny		kpl.	80	
6.	Złącze krzyżowe		kpl.	11	
7.	Uchwyt ścienny		kpl.	56	
8.	Złącze kontrolno-pomiarowe w wykonaniu natynkowym		kpl.	7	
9.	Iglica odgromowa kominowa o wysokości 1,5 m z systemem mocowania		kpl.	1	
10.	Iglica odgromowa na uchwyt gąsiorowy o wysokości 1 m z systemem mocowania		kpl.	1	
11.	Uziom pionowy, składany, pomiedziowany o długości 6 m i średnicy 17, 2 mm		szt	7	
12.	Pomiar rezystancji instalacji uziemienia		kpl.	1	
13.	Sporządzenie protokołów		kpl.	1	
14.	Zabezpieczenie antykorozyjne spawów		kpl.	1	
DEMONTAŻE					
1.	Demontaż istniejącej instalacji odgromowej		kpl.	1	

UWAGA:

1. Zestawienie materiałów głównych należy traktować jako wzorcowe oraz rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz częścią rysunkową projektu, elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu, a obecne w innych dokumentach należy w odpowiedni sposób skalkulować i przyjąć jako występujące w dokumentacji wykonawczej;
2. Ewentualna możliwość wprowadzenia zmian w stosunku do rozwiązań szczegółowych zawartych w niniejszym opracowaniu musi być skonsultowana z projektantem instalacji elektrycznych oraz zatwierdzona w sposób pisemny.