



Zwód poziomy, drut stalowy, ocynkowany Ø8 mm

Uchwyty krzyżowy

Zacisk probierczy
instalacji uziemienia
w wykonaniu natynkowym

Uziom pionowy pomiędzy składany h = 3m.

Iglica odgromowa



projektował: mgr inż. Łukasz Marcinkowski		nazwa inwestycji: Remont dachu budynku mieszkalnego oraz gospodarstwa garażowego, wymiana instalacji odgromowej oraz robótka rlnb budynku gospodarczego	
Upř. bud. do projektowania i kierowana robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: SLK/7788/PWE/18		adres inwestycji: ul. Główna 2, 42-622 Niedo Śleska, działka ewid. nr 11, obręb 0001 Niedo Śleska, jednostka ewidencyjna 241307 2 Świerkocin	
opracował: inż. Paweł Gołąb		inwestor: Powiat Łanowski z siedzibą w Starosie Powiatowym w Tarnowskiej Górce, ul. Kamieńców 3, 42-600 Tarnowska Góra	
data opracowania: VII 2019		planunek INSTALACJA ODGROMOWA DACHU	
		skala 1 : 100	
		planunek nr IE01	