



OZNACZENIA

- wyłącznik podtynkowy jednobiegunowy
- oprawa oświetleniowa o mocy 72W
- wypust ośw. ścienny na wysokości 2,2m
- Aw - oprawa awaryjna LED 7W 2h
- czujnik ruchu
- gniazdo wtykowe 2 x 2p+z
- g/1,5 Pw - gniazdo wtykowe 2 x 2p+z do grzejnika o mocy 1,5kW
- Pw - gniazdo wtykowe 2 x 2p+z do podgrzewacza wody
- wentylator nawiewny 53W 230V
- wentylator wywiewny 53W 230V
- Ne1 Ne2 - nagrzewnica elektryczna 6kW/5kW 400V
- wentylator kanałowy 8W 230V
- TRa - tablica rozdzielcza amfiteatru
- TRs - tablica rozdzielcza sanitariatów
- Wpoż - wyłącznik pożarowy

TEMAT :	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU AMFITEATRU, SANITARNEGO WIAT GRILOWYCH	Nr rys. E-1
ADRES :	Białobrzegi 26-800, ul.Krakowska dz. nr ewid.: 1126/2 obręb : Białobrzegi	
INWESTOR :	GMINA BIAŁOBRZEGI Plac Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi	 Białobrzegi (w)rzekają...
TREŚĆ RYS.:	BUDYNEK SANITARNY- RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA	DATA : 03.2022r.
BRANŻA :	ELEKTRYCZNA	
PROJEKTANT :	mgr inż. ZBIGNIEW KARA UPR.NR RA/66/85	SKALA : 1 : 100
SPRAWDZAJĄCY :	inż. MARIAN MIERZWA UPR.NR RA/65/81	