

**Załącznik nr 1**

Szczegóły obliczeń ilości powietrza wentylacyjnego

**BUDYNEK AMFITEATRU**

Nr pom.	Pomieszczenie	Pow.	Wys.	Kubatura	Wymagane V			Nawiew		Wywiew		
		[m2]	[m]	[m]		Kryterium	Podstawa prawna	[m3/h]	[m3/h]	System	[m3/h]	System
A.01	SZATNIA MĘSKA	11,49	3,00	34,47	4	wym/h	Dz.U.2003.169.1650	137,88	140	N1	140	-
A.02	KOMUNIKACJA	7,41	3,00	22,23	2	wym/h	-	44,46	140	POŚREDNIO	140	-
A.03	WC DAMSKI	5,34	2,50	13,35	50	m3/h/ustęp	Dz.U.2003.169.1650	50	240	-	240	W1
A.04	WC MĘSKI	2,28	2,50	5,70	50	m3/h/ustęp	Dz.U.2003.169.1650	75	140	-	140	W1
A.05	SZATNIA DAMSKA	19,50	3,00	58,50	4	wym/h	Dz.U.2003.169.1650	234	240	N1	240	-
								380				380

**BUDYNEK SANITARNY**

W.01	POM. GOSPODARCZE	39,10	2,75	107,53	2	wym/h	[-]	215,05	[-]	-	GRAWITACJA	
W.02	STRÓŻÓWKA	6,59	2,75	18,12	50	m3/h	Dz.U.2019.1065	50	25	POŚREDNIO	25	-
W.03	WC NIEPEŁNOSP.	6,01	2,75	16,53	50	m3/h	Dz.U.2003.169.1650	50	50	-	50	W3
W.04	UMYWALNIA MĘSKA	11,31	2,75	31,10	2	wym/h	Dz.U.2003.169.1650	62,205	150	N2	150	-
W.05	UMYWALNIA DAMSKA	10,38	2,75	28,55	2	wym/h	Dz.U.2003.169.1650	57,09	200	N2	200	-
W.06	USTĘPY DAMSKIE	11,98	2,75	32,95	50	m3/h	Dz.U.2003.169.1650	200	200	-	200	W2
W.07	USTĘPY MĘSKIE	12,61	2,75	34,68	50	m3/h	Dz.U.2003.169.1650	150	150	-	150	W2
								350				400