

Wrocław, 14.05.2024



Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.  
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław  
T +48 71 77 10 900 lub 901  
F +48 71 77 10 904  
E [biuro@wi.wroc.pl](mailto:biuro@wi.wroc.pl)  
[www.wi.wroc.pl](http://www.wi.wroc.pl)

### Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/14/TP/2023 o udzielenie zamówienia publicznego pn. 04510 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót w ramach kontraktu pn.: „Przebudowa ul. Żmigrodzkiej w celu wyznaczenia dróg rowerowych”.

#### Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że za implementację systemowych programów pracy sygnalizacji świetlnej, zarówno tymczasowych (na potrzeby ORZ) oraz docelowych, odpowiada Dział ds. Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym TXC ZDiUM, i nie należy uwzględniać w wycenie kosztów implementacji programów systemowych

#### Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający potwierdza.

#### Pytanie 5

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający posiada umowę na nadzór autorski dla zadania i udostępnionej dokumentacji projektowej ?

#### Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający nie posiada umowy na nadzór autorski. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z treścią PFU, punkt „1.4.3 Zakres prac budowlanych” podpunkt 10, do obowiązków wykonawcy należy m.in. „Prowadzenie na podstawie wykonanych opracowań nadzorów autorskich we wszystkich branżach”.

#### Pytanie 6

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy projektowane oprawy oświetleniowe mają współpracować z sterownikiem centralnym systemu inteligentnego sterowania oświetleniem zamontowanym w szafie oświetleniowej czy dodatkowo mają być wyposażone w indywidualne sterowniki lokalne ?

#### Odpowiedź na pytanie 6:

Tak, projektowane oprawy oświetleniowe mają współpracować ze sterownikiem systemu inteligentnego sterowania oświetleniem, dostarczonym przez Wykonawcę niniejszego zamówienia i zamontowanym w szafie oświetleniowej oraz mają być wyposażone w indywidualne sterowniki lokalne ze złączem w standardzie ZHAGA.

#### Pytanie 7

Prosimy o udostępnienie kart katalogowych projektowanych słupów i opraw oświetleniowych

#### Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający wyjaśnia, że podstawowe wymagane parametry słupów i opraw oświetleniowych są zawarte w udostępnionym projekcie architektoniczno-budowlanym branży „elektrycznej – oświetlenie”. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie obowiązków Wykonawcy niniejszego zamówienia leży opracowanie projektu wykonawczego

branży oświetlenie i uzyskanie dla tego projektu pozytywnego uzgodnienia m.in. ze ZDIUM i WAiZ Sekcja Estetyki Miasta.

**Pytanie 8**

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający zapewni przyjazd Projektanta danej branży na odbiór końcowy oraz do jakiego czasu Zamawiający dopuszcza uzupełnienie dokumentów do dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę, których nie można dostarczyć w terminach odbiorów końcowych.

**Odpowiedź na pytanie 8:**

Odnosnie zapewnienia przyjazdu Projektanta, patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Termin na uzupełnienie przez Wykonawcę dokumentów do dokumentacji powykonawczej, których dostarczenie w terminach odbiorów końcowych nie będzie możliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, będzie wyznaczał Zamawiający, przy uwzględnieniu technologicznie uzasadnionych uwarunkowań.

**Pytanie 9**

w projekcie branża Elektryczna - oświetlenie w pkt. 4.5 Sterownie oświetleniem zapisano: "Do sterowania nowoprojektowanym oświetleniem, należy przewidzieć szafkę sterowniczą zlokalizowaną przy projektowanym złączu kablowym ZK". Prosimy o udostępnienie schematu elektrycznego szafy oświetleniowej.

**Odpowiedź na pytanie 9:**

Zaprojektowanie szafy oświetleniowej leży w zakresie obowiązków Wykonawcy niniejszego zamówienia..

**Pytanie 10**

W ramach zadani Wykonawca udziela od 3 do 5 lat gwarancji na wykonane roboty budowlane. Prosimy o informację, jaki okres pielęgnacji zieleni Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie.

**Odpowiedź na pytanie 10:**

Długość okresu pielęgnacji zieleni należy przyjąć taką samą, jak długość okresu gwarancji.

**Pytanie 11**

Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Prosimy o określenie terminu przejściowego dla odcinka gwarantowanego i terminu realizacji na zakres opcjonalny liczony od terminu powiadomienia.

**Odpowiedź na pytanie 11:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Termin realizacji zakresu gwarantowanego oraz opcjonalnego wynoszą 12 miesięcy od podpisania umowy.

Terminy oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem  
Adam Leńczyk  
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji