


## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM.	FUNKCJA/PRZEMACZENIE	POWIERZCHNIA [M <sup>2</sup> ]	UDZIAŁ [%]
1.1	ANTRESOLA	59.68	100.0
	POWIERZCHNIA (SUMA)	59.68	100



Przejsiecie przez dach typu fajka z kształtek pvc dla przewodów instalacji klimatyzacji:

- Ø110mm dla 4 przewodów
- Ø160mm dla 5 przewodów

LEGENDA:

- instalacja freonowa ciecz / gaz
- pion instalacji freonowej
- wewnętrzna jednostka klimatyzacyjna kasetonowa
- wewnętrzna jednostka klimatyzacyjna ścienna
- zewnętrzna jednostka klimatyzacyjna
- podejście instalacji odprowadzenia skroplin

Temat/obiekt:	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ POSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO UZDROWISKA NA BUDYNEK BIUROWY				
Adres:	55-100 Trzebnica, ul. Leśna 1 Działka nr 66/25 Obręb: Trzebnica nr jedn. ewidencyjnej 022003_4				
Inwestor:	POWIAT TRZEBNICKI ul. Ko. Dz. Wawrzynica Bohemka 6, 55-100 Trzebnica				
Jednostka projektowa:	DOMAR Budownictwo Architektura Sp. z o.o. Sp.k. ul. Sturymkova 30, 63-400 Ostrow Wielkopolski T. +48 62 501 35 30 F. +48 62 735 16 94 architektura@domar-ostrow.pl www.domar-ostrow.pl				
	Imię i nazwisko:	numer uprawnień:	specjalność:	podpis / data:	
Projektant:	mgr inż. Karolina Hadys-Szudlarek	WK/P/0347/POOS/12	Instalacyjna		
Sprawdzający:	inż. Paweł Kortus	WK/P/0358/PWOS/12	Instalacyjna		
Opracowanie:	mgr inż. Grzegorz Kołodziej				
Branda:	S A N I T A R N A				
Temat rysunku:	RZUT ANTRESOLI - INSTALACJA KLIMATYZACJI				
Dane rysunku:	format :	data :	skala :	numer rysunku :	numer strony :
	:	V 2019	1:100	S6	
Uwaga:	ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZERYŚWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KUNIKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.				

UWAGA:

Doprowadzenie zasilania do jednostek zewnętrznych po stronie branży elektrycznej Instalację klimatyzacji wykonać z przewodów preizolowanych np. Tubalitsplit Równoległe do instalacji klimatyzacji ułożyć przewód sterowniczy między jednostkami 5x1,5mm<sup>2</sup> Przejsięcie przez dach wykonać za pomocą tzw. fajki z rur pvc ø110

Przejsięcie przez dach powinno być zabezpieczone przed przeciekaniem przez firmę dekarstwa wykonującą pokrycie dachowe na tym obiekcie.