



**POLSKI
ŁAD**



Brańsk, dnia 27.03.2023 r.

**Miasto Brańsk
ul. Rynek 8
17-120 Brańsk**

GKM.271.1.2023

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie:

Prosimy o podanie rysunków i parametrów technicznych doświetlaczy okiennych piwnicznych.

Odpowiedź:

Doświetlacze okienne piwniczne 81x66x43 cm - 26 szt.

Doświetlacze okienne piwniczne 126x101x43 cm - 6 szt.

Doświetlacze okienne piwniczne 175x80x60 cm - 21 szt.

- wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym (GFK) w procesie SMC, czyli tworzywem duroplastycznym,
- wnętrze korpusu powinno być gładkie i jasne w celu uzyskania maksimum światła skierowanego do wnętrza pomieszczeń piwnicznych,
- ruszty wykonane są ze stali ocynkowanej - ruszt kratowy 30/30 - max. obciążenie 600 kg/m²,
- korpus wyposażony w otwór na dnie, z możliwością podłączenia do kanalizacji. Wyceniony zakres robót, nie przewiduje podłączenia naświetlaczy do kanalizacji,
- ponadto naświetlacze powinny zapewnić dużą stabilność, odporność na uszkodzenia mechaniczne, czynniki atmosferyczne i żrące środki chemiczne, nie wymagające konserwacji.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski