



Kobylnica, dnia 12.04.2024 r.

**Wykonawcy**

### **Odpowiedzi na zapytania**

**w postępowaniu pn.: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica**

Gmina Kobylnica, jako Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 4 w związku z art. 284 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

#### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

#### **Dotyczy zadania nr 1 – nr 5**

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający potwierdza, że udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kompletną dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonania wizji lokalnej i na jej podstawie oraz opracowanej dokumentacji sporządzić ofertę.

#### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.



**Dotyczy zadania nr 1 – nr 5**

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania z wyjątkiem decyzji na wycinkę drzew kolidujących z przebiegiem projektowanej drogi dla zadania nr 5. Obowiązek uzyskania decyzji na wycinkę drzew spoczywa na Wykonawcy.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Dotyczy zadania nr 1 – nr 5**

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający potwierdza, że przysługuje mu prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Dotyczy zadania nr 1 – nr 5**

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, zastosowanie będą miały zapisy projektu umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ - ale tylko w przypadku na podstawie



zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Dotyczy zadania nr 1 – nr 5**

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający potwierdza, że przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, zastosowanie będą miały zapisy projektu umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ.


**Pytanie nr 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać tylko regulację wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu materiałów istniejących, a koszt elementów uszkodzonych lub ich brak, wymaganych do regulacji (jeżeli takie się pojawią) nie obciążą Wykonawcy.

**Dotyczy zadania nr 1 – nr 5**

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający informuje, że ewentualny koszt regulacji urządzeń obcych należy ująć w wycenie poszczególnych pozycji przedmiaru robót. W przypadku ewentualnej konieczności wymiany elementów uszkodzonych na nowe lub ich braku Wykonawca dokona tego w porozumieniu z gestorami sieci.



**Pytanie nr 7:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5mm, czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm (przekrusz betonowy).

**Dotyczy zadania nr 1 – nr 5**

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5mm, czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm (przekrusz betonowy).

**Pytanie nr 8:**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie (w przypadku regulacji istniejących urządzeń) nie ma ujmować zakupu (w razie konieczności) włączów kanałowych m.in. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, pierścieni odciążających, zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek telefonicznych i teletechnicznych.

**Dotyczy zadania nr 1 – nr 5**

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający informuje, że ewentualny koszt regulacji urządzeń obcych należy ująć w wycenie poszczególnych pozycji przedmiaru robót. W przypadku ewentualnej konieczności wymiany elementów uszkodzonych na nowe lub ich braku Wykonawca dokona tego w porozumieniu z gestorami sieci.

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

**Dotyczy zadania nr 1 – nr 5**

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający informuje, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie budowlanym, zastosowanie będą miały zapisy projektu umowy, który stanowi załącznik nr 10



do SWZ - ale tylko w przypadku na podstawie zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiaru należy traktować go jako pomocniczy.

**Dotyczy zadania nr 1 – nr 5**

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający informuje, że przedmiar należy traktować jako element dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i przedmiarem robót.

**Pytanie nr 11:**

Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem.

**Dotyczy zadania nr 1 – nr 5**

**Odpowiedź nr 11:**

Zamawiający informuje, że przedmiar jest w całości związany z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i przedmiarem robót.

**Pytanie nr 12:**

Prosimy o informację w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/ zawartość przedmiaru.

**Dotyczy zadania nr 1 – nr 5**

**Odpowiedź nr 12:**

Odpowiedź udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 10 i 11.

**Pytanie nr 13:**

Czy zgodnie z zapisami SST Wykonawca musi zrealizować odcinki próbne nawierzchni betonowej (dotyczy zadania nr 5)? Jeśli tak to czy należy je wykonać na terenie budowy czy w innych lokalizacjach (wówczas prosimy o wskazanie miejsca).



**Dotyczy zadania nr 5**

**Odpowiedź nr 13:**

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

**Dotyczy Zadania nr 5**

**Pytanie nr 14:**

Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew?

**Odpowiedź nr 14:**

Obowiązek uzyskania decyzji na wycinkę drzew kolidujących z przebiegiem projektowanej drogi spoczywa na Wykonawcy.

**Pytanie nr 15:**

Czy pozyskane drewno z wycinki należy przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego?

**Odpowiedź nr 15:**

Obowiązek wywozu drewna spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający wskaże miejsce do wywozu drewna na etapie realizacji robót budowlanych.

**Pytanie nr 16:**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentach: w SWZ przebudowa sieci elektroenergetycznej w miejscach kolizji z drogą będzie wykonywana w ramach osobnego zadania, natomiast w przedmiarze robót w pkt. 12 zawarte jest układanie rur ochronnych z PCW

**Odpowiedź nr 16:**

Zamawiający informuje, że na odcinku robót oprócz sieci energetycznej wykonywanej w ramach osobnego zadania znajduje się sieć energetyczna wymagająca zabezpieczenia poprzez ułożenie rur ochronnych z PCW.

**Pytanie nr 17:**

Czy Zamawiający uzgodnił z koleją i Energa-Operator prowadzenie prac, czy obowiązek uzgodnienia będzie należał do wykonawcy?



**Odpowiedź nr 17:** Zamawiający informuje, że zakres robót nie obejmuje działki kolejowej. Zamawiający dysponuje umową dot. przebudowy odcinka sieci będącej własnością Energa-Operator.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, które stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne.

  
**Wójt Gminy**  
**Leszek Kuliński**

