



Pobiedziska, dn. 14.11.2023 r.

Gmina Pobiedziska

Ul. Kościuszki 4

63-010 Pobiedziska

Warunki Techniczne
budowy przyłącza wodociągowego

Nr 155/2023

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Gmina: Pobiedziska

Miejscowość : **Zbierkowo**

Działka: **nr geod. 16/2**

W odpowiedzi na pismo podajemy warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, projektowanego na w/w działce :

1. Zaopatrzenie w wodę należy przewidzieć z sieci wodociągowej o \varnothing 110 mm PVC przebiegającej w m. Zbierkowo poprzez zastosowanie nawiertki typu NWZ/PE, PN 10 - zasuwą miękouszczelnioną z opaską do nawiercania (np. firmy, Jafar, Akwa, AVK, Hawle,) rur PVC pod ciśnieniem przy użyciu aparatu nawiercającego.
2. Przyłącze należy projektować w technologii PE o średnicy \varnothing 63/5,8 mm SDR 11 pod wodomierz dobrany odpowiednio do zapotrzebowania np. DN 25, skrzynka uliczna do zasuw – nawiertki powinna mieć takie same wymiary jak skrzynka uliczna do zasuw zgodnie z normą DIN 4056 - średnica pokrywy min. 150 mm (w drogach gruntowych osadzona w betonie o rozmiarach 70 x 70 i grubości 10 cm).
3. Rury należy układać na 15 cm warstwie podsypki piaskowej, stosować również obsypkę warstwową piasku 30 cm nad wierzch rury.
4. Na przyłączy należy stosować złączki wciskane lub zgrzewane elektrooporowo.
5. Minimalne przykrycie przyłącza – 1,5 m.
6. Wodomierz należy usytuować w studni wodomierzowej zabezpieczonej przed napływem wód gruntowych, opadowych i zamarznięciem. Np. firmy Jafar- studnia „Kajma” – średnica studni DN min. 1000. Przy montażu wodomierza w studniach obowiązuje norma PN-91/B-10728 .
7. Studnię wodomierzową należy zaprojektować w odległości do 5 m od linii rozgraniczającej działkę.



8. Podejście wodomierzowe należy wykonać w sposób umożliwiający zainstalowanie wodomierza w pozycji poziomej, tarczą liczydła zwróconą do góry na wysokości około 0,40 - 1 m od poziomu posadzki. Na podejściu wodomierzowym należy zachować odcinki proste długości min. 5 (przed wodomierzem) oraz min. 3 (za wodomierzem) średnic wodomierza.
9. Przed wodomierzem należy zamontować zawór grzybkowy.
10. Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA uniemożliwiający wtórne zanieczyszczenie wody.
11. *Rozliczanie będzie następowało tylko poprzez wodomierz główny (1 umowa na dostawę wody).*
12. *Nie wyrażamy zgody na przeniesienie wodomierza w inne miejsce np. do budynku.*
13. *Spółka nie ponosi odpowiedzialności za parametry techniczne przyłącza (ciśnienie, wydajność) za wodomierzem głównym.*

Informacje formalno-prawne:

1. W związku z możliwością kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenu, usytuowanie przyłącza wodoc. zaleca się złożenie wniosku o objęcie naradą koordynacyjną. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie powiadomiony przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W przypadku braku przeprowadzenia narady koordynacyjnej Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych kolizji.
2. Przed przystąpieniem do prac, należy przedłożyć sporządzony plan sytuacyjny (na kopii aktualnej mapie zasadniczej lub do celów projektowych) celem ustalenia przez Spółkę czy uwzględnia wydane warunki techniczne.
3. Należy przedłożyć decyzję na umieszczenie przyłącza wody w pasie drogi.
4. 7 dni przed rozpoczęciem prac należy przedłożyć wniosek „zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót”
Dokumenty należy złożyć w teczce (plastikowym skoroszycie z dziurkami).
Brak uwag upoważnia Inwestora do przystąpienia do prac przyłączeniowych.
5. Wykonawcą przyłącza może być osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność w zakresie wod.-kan.
6. Przyłącze należy wybudować:
 - zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Spółkę,
 - wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,




- w warunkach posiadania wszystkich zgód i pozwoleń wynikających z przepisów prawa (zgody wszystkich właścicieli działek, po których będzie przebiegać przyłącze, decyzja Zarządcy Drogi itp.).
- 7. Przyłącze wodociągowe stanowić będzie własność inwestora z wyłączeniem nawiertki, wodomierza i zaworu przed wodomierzem. Usuwanie skutków ewentualnych awarii przyłącza wodociągowego ponosić będzie właściciel.

Odbiór techniczny:

- 8. Klient (Inwestor) lub Wykonawca w imieniu Klienta, z 7 dniowym wyprzedzeniem powinien umówić się na odbiór przyłącza w stanie odkrytym z pracownikiem Zakładu.
- 9. Warunkiem odbioru jest podpisany „protokół odbioru technicznego przyłącza w stanie odkrytym” . Wzór protokołu będzie miał pracownik Spółki.
- 10. Po odbiorze technicznym w stanie odkrytym, Klient (Inwestor) lub Wykonawca dostarcza poniższe dokumenty w celu dokonania końcowego odbioru technicznego:
 - szkic przyłącza ze współrzędnymi
 - mapę z naniesionym przyłączem potwierdzoną przez ośrodek geodezyjny lub
 - mapę inwentaryzacyjną przyłącza z klauzulą uprawnionego geodety
 - dokumentację zdjęciową (miejsce włączenia, ułożenie przewodu, podejście wodomierzowe, studnię wodomierzową)
 - podpisany wniosek o zawarcie umowy dla nowowytbudowanych przyłączy wraz z tytułem prawnym do nieruchomości (do wglądu) – wniosek do pobrania na stronie internetowej Zakładu www.zk-pobiedziska.pl (zakładka współpraca z mieszkańcami/pliki do pobrania) lub w placówce Spółki.Wodomierz jako własny przyrząd pomiarowy zamontuje Spółka.
- 11. Powyższe dokumenty należy dostarczyć do Zakładu w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesięcy od daty odbioru technicznego przyłącza w stanie odkrytym, w celu zweryfikowania poprawności wykonania przyłącza względem przedłożonego planu sytuacyjnego, dołączonego do „zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia prac”.
- 12. Warunki ważne są przez okres 24 m - cy.

Kierownik Wodociągów



Izabela Kucharczyk

