



Postępowanie nr: WZP.271.6.2023

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający dał zapis • Stacja ładowania musi być zintegrowana z bezpłatną aplikacją mobilną zapewniającą użytkownikom zdalną obsługę i przypomnienia w czasie rzeczywistym, która pracuje/komunikuje się minimum w 3 językach (polski, angielski, niemiecki).” Czy zamawiający oczekuje że stacja ładowania będzie zintegrowana z „jakąś” aplikacją mobilną.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Aplikacja mobilna ma służyć do obsługi płatności za pobraną energię, ma komunikować się w min. 3 językach (polski, angielski niemiecki), ma być dostępna dla systemów Android i IOS. Zamawiający dopuszcza możliwość zintegrowania się z istniejącą na rynku aplikacją.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający oczekuje że wraz z dostawą stacji Wykonawca dostarczy aplikację mobilną zapewniającą użytkownikom zdalną obsługę i przypomnienia w czasie rzeczywistym, która pracuje/komunikuje się minimum w 3 językach (polski, angielski, niemiecki).

Bardzo proszę o szersze określenie funkcjonalności jakie ma realizować aplikacja. Jeśli Wykonawca wraz ze stacją ma dostarczyć aplikację to czy aplikacja może być dostępna na telefonie i komputerze przez www

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Aplikacja ma służyć do obsługi płatność za pobraną energię związku z tym Zamawiający nie wymaga by aplikacja była dostępna w wersji komputerowej przez strony www. Zamawiający nie określa dodatkowych funkcjonalności aplikacji poza najważniejszą tj. aplikacja musi obsługiwać płatność za pobraną energię w czasie rzeczywistym w minimum 3 językach (polski, angielski, niemiecki).. Dopuszcza się również system pobierania opłat, który nie będzie wymagał aplikacji, a obsługa będzie odbywała się z panela sterującego stacji. Taki system również musi obsługiwać płatności oraz komunikować się w minimum 3 językach (polski, angielski, niemiecki)..

Pytanie nr 3

Proszę o podanie przekroju kabla . Podana jest tylko długość 5mb

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie może podać przekroju kabla, gdyż nie wie jaką moc stacji zaproponuje Wykonawca. Wyraźnie wskazano, że przekroju kabla należy dobrać odpowiednio do mocy stacji. Zamawiający również nie determinuje materiału z jakiego ma być wykonany kabel. Dobór przekroju oraz materiału dokonuje Wykonawca.

Pytanie nr 4

Proszę o sprecyzować jak należy wykonać oznakowanie poziome. Czy wystarczy biała koperta, czy malowanie powierzchni kolorem zielonym.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wymaga oznakowania poziomego i pionowego. Oznakowanie poziome tylko farbą koloru białego znak: P-20.

Pytanie nr 5

Zamawiający wskazuje czynności do wykonania przez Wykonawcę w obszarze robót budowlano/elektrycznych. W rozumieniu Wykonawcy są to wytyczne oparte na posiadanym przez Zamawiającego zatwierdzonym projektem przygotowanym przez uprawnionego elektryka lub firmę zajmującą się kompleksowym świadczeniem usług elektrycznych?

Czy też Zamawiający oczekuje przygotowania przez Wykonawcę w/w projektu? Innymi słowy, czy Wykonawca odpowiada tylko za prace związane z podłączeniem ładowarki do już przygotowanego przez Zamawiającego przyłącza energetycznego przez firmę energetyczną?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wykonawca odpowiada tylko za prace związane z podłączeniem ładowarki do już istniejącego Złącza Kablowego (przygotowanego przez firmę energetyczną).

Pytanie nr 6

Czy złącze kablowe wymienione w pkt 2.1. jest prywatnym złączem Zamawiającego, czy stanowi złącze Operatora Systemu Dystrybucyjnego?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Złącze Kablowe jest własnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Pytanie nr 7

W przypadku, kiedy złącze kablowe jest złączem prywatnym, zwracam się z prośbą o udostępnienie zdjęcia lub schematu jednokreskowego złącza.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Złącze Kablowe jest własnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Pytanie nr 8

W przypadku, kiedy złącze kablowe zostało wybudowane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwracam się z prośbą o udostępnienie warunków przyłączenia, na podstawie których wybudowano złącze

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Warunki przyłączenia zostały załączone do postępowania.

Pytanie nr 9

Zwracam się z prośbą o przedstawienie na rzucie lub zdjęciu przyłącza opisanego w pkt 2.1 SWZ.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Przyłącze zostanie wykonane przez Operatora. Obecnie przyłącze nie jest jeszcze wykonane.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza moc ładowania punktu AC 22 kW? W naszym odczuciu istnieją jedynie pojedyncze modele samochodów, które są w stanie przyjąć 40 kW z ładowania AC.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga aby złącze AC miało min. 40 kW. Zamawiający nie dopuszcza załącza AC o niższej mocy z wyłączeniem zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach kryterium 'Funkcjonalność' dodatkowego punktu ładowania dla samochodów.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dysponuje projektem wykonawczym przyłącza, czy Wykonawca powinien uwzględnić projekt w ofercie?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje projektem wykonawczym przyłącza, gdyż nie wykonano jeszcze Złącza Kablowego, a dobór średnicy kabla i materiału pozostawia się Wykonawcy. W ofercie Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, którą trzeba zgłosić do ośrodka.

Pytanie nr 12

Czy wykonanie przyłącza wymaga pozyskanie jakichkolwiek zgód podmiotów zewnętrznych (konserwator zabytków, zarządca drogi, pozwolenie wodno-prawne itp.) lub linia zasilająca przechodzi przez działki nienależące do Zamawiającego?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Przyłącze przebiega przez działkę Zamawiającego i nie wymaga żadnych uzgodnień.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wymaga zgłoszenia prac budowlanych, czy też budowę należy jedynie zinwentaryzować geodezyjnie powykonawczo?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgłoszenie wykonania robót zostało dokonane przez Zamawiającego. Po stronie wykonawcy jest wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Pytanie nr 14

W punkcie 2.1 wskazano, iż stacja ładowania powinna przejść badanie wstępne UDT, czy mamy rozumieć, że urządzenie będzie ogólnodostępną stacją ładowania w rozumieniu Ustawy o Elektromobilności?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że urządzenie będzie publiczną infrastrukturą ogólnodostępną.

Pytanie nr 15

Jeśli tak, to proszę o doprecyzowanie jaką funkcję ma pełnić aplikacja mobilna, jeśli urządzenie zostanie podłączone do zewnętrznego, nadrzędnego systemu zarządzania?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający udzielił odpowiedzi do pytania nr 1.

Pytanie nr 16

Jeśli Zamawiający zakłada, że stacja ładowania będzie pełniła funkcję ogólnodostępną, w jakim terminie od dnia montażu i uruchomienia urządzenia Zamawiający wybierze oraz podłączy stację ładowania do systemu zarządzania operatora? We wniosku o badanie wstępne należy podać identyfikatory EIPA, które wskazywane są przez operatora stacji ładowania.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wybierze operatora systemu niezwłocznie po wybraniu modelu urządzenia.

Pytanie nr 17

Czy opłata za badanie wstępne UDT będzie ponoszona przez Zamawiającego, czy Wykonawca powinien uwzględnić ją w ofercie?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Opłata za wstępne badanie UDT będzie ponoszona przez Zamawiającego, gdyż to Zamawiający dokona zgłoszenia, które przygotowuje Wykonawca. Wykonawca musi uwzględnić w wycenie udział w procesie odbioru urządzenia przez UDT wraz z przygotowaniem kompletu dokumentu do zgłoszenia urządzenia.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający ma jakiegokolwiek wymagania odnośnie kompensowania mocy biernej opisanej w pkt 2.1. SWZ?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Kompensacja mocy biernej musi być dobrana do ogólnej wartości mocy urządzenia oraz poszczególnych złączy np. przy użyciu baterii kondensatorów. Właściwy dobór instalacji uzależniony jest od mocy zaproponowanej przez Wykonawcę.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zastępca Burmistrza Dziwnowa