

Świdnica, 13.02.2023 r.

WI. 272.2.2023

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 10” z podziałem na zadania.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Świdnicki informuje, że wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji warunków zamówienia dla niniejszego postępowania:

Pytanie nr 1: W celu dobrania jak najbardziej prawidłowego urządzenia tj. wysokotemperaturowa pompa ciepła 104 kW przeznaczonej do realizacji w/w zadania. Zwracamy się z prośbą o wskazanie/przedstawienie urządzenia referencyjnego spełniającego wskazane w dokumentacji parametry.

Odpowiedź: W związku z tym że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający nie może podać Nazwy referencyjnego urządzenia, doprecyzowuje natomiast zapisy odnośnie parametrów pompy ciepła:
Moc cieplna (40 C°/45°C, temp. zewn. 6°C): nie mniejsza niż 103,9 kW
Maks. temperatura czynnika grzewczego: nie mniejsza niż 65°C
SCOP: nie mniejsze niż 3,42
Poziom mocy akustycznej: nie większy niż 74 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (10m): nie większy niż 42,1 dB(A)

Pytanie nr 2: Czy montaż układu systemu VRF z funkcją grzania i chłodzenia będzie spełniać Państwa wymogi dotyczące wykonania zadania montażu pomp ciepła o łącznej mocy minimalnej 50 kW?

Odpowiedź: Zamawiający uzna że układ systemu VRF z funkcją grzania i chłodzenia będzie spełniać wymogi dotyczące warunku z pkt 7.1.4.1. a) SWZ - wykonania zadania montażu pomp ciepła o łącznej mocy minimalnej 50 kW.

Przewodniczący Komisji
Przetargowej

Łukasz Pełka