

Bydgoszcz, dnia 31.05.2023r.  
WZP.271.22.2023.B

Nazwa i numer postępowania: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wybiegu dla psów przy ul. Modrzewiowej, na terenie Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym w Bydgoszczy – WZP.271.22.2023.B

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytanie:

**PYTANIE:**

W związku z informacją na temat cynkowania konstrukcji urządzeń prosiłbym o uściślenie czy konstrukcja urządzeń ma być ocynkowana ogniowo czy ocynkowana galwanicznie?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający preferuje ocynkowanie elementów konstrukcji urządzeń ogniowe jako lepiej sprawdzające się do powierzchni bezpośrednio narażonych na zewnętrzne warunki atmosferyczne.

Uprawniona do kontaktu z Wykonawcami  
Lilianna Jasiak