

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu  
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole  
tel. 77 456 74 80, faks 44 443 52 42

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**

tel. 77 44 35 191

ryszard.gwozdek@psgaz.pl

**SEWI Sebastian Raudzis,  
Sebastian Wilisowski  
spółka jawna  
ul.Oleska 117  
45-231 Opole**

Wasz znak:

Opole, 05.10.2022

Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.459 .22

Dot.: Budowy drogi ul. Lompy w Głuchołazach

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje, że na terenie objętym przedmiotową inwestycją przebiega czynna sieć gazowa niskiego ciśnienia wykonana z rur stalowych DN 80/50 wybudowana w latach 1985-1999, sieć gazowa niskiego ciśnienia wybudowana z rur polietylenowych DZ 90/40 wybudowana w latach 2000-2020. Głębokość posadowienia 0.9-1.2 m. Z uwagi na prawdopodobną lokalizację elementów infrastruktury drogowej w strefie kontrolowanej sieci gazowej oraz zbliżenia do sieci gazowej podajemy warunki jakie należy uwzględnić przy wykonywaniu projektu budowlano-wykonawczego i późniejszej budowy drogi w ul Lompy w Głuchołazach :

- przed rozpoczęciem prac należy wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem Służb Technicznych Gazowni w Nysie w miejscach kolizyjnych celem dokładnego zlokalizowania istniejącej sieci gazowej,
- rozwiązania techniczne zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową należy dostosować do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),

- w przypadku nie zachowania normatywnych odległości od górnej nawierzchni projektowanej jezdni i infrastruktury drogowej do sieci gazowej, sposób ewentualnego zabezpieczenia sieci gazowych należy uzgodnić ze Służbami Technicznymi Gazowni w Nysie,
- w przypadku konieczności wykonania przebudowy istniejącej sieci należy wystąpić do OZG w Opolu o wydanie warunków przebudowy odcinków sieci kolidujących z projektowaną przebudową,
- projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci gazowej (o ile zajdzie taka konieczność) lub zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej itp. należy uzgodnić w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zakładu Gazowniczego w Opolu,
- prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej winne być realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Nysie,
- ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,
- o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Gazownię w Nysie na 14 dni przed ich rozpoczęciem,
- zakres rzeczowy ewentualnego zabezpieczenia sieci gazowej (obniżenie, złożenie rur ochronnych lokalizacja i usytuowanie istniejących skrzynek armatury sieci gazowej itp.) należy uzgodnić ze Służbami Technicznymi Gazowni w Nysie oraz należy zlecić do wykonania firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia,
- wykonanie zabezpieczenia (lub przebudowy) odcinków sieci gazowej nie może się wiązać się z przerwą w dostawie gazu do odbiorców. Ewentualne koszty związane z zagazowaniem i odpowietrzeniem sieci gazowej i instalacji u odbiorców spowodowane wykonaniem zabezpieczenia odcinków istniejącej sieci ponosi Inwestor,
- Dysponent sieci zastrzega sobie możliwość oceny istniejących elementów infrastruktury gazowej podczas prowadzonych prac budowlanych a w przypadku ich złego stanu technicznego możliwość ich przebudowy bądź wymiany podczas prowadzonych prac budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją.

Czynną sieć niskiego ciśnienia kolorem żółtym na załączonej mapie.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych.

**Uzgodnienie ważne jest 2 lata licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.**

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym


Piotr Broniec

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Nysie
3. ZMDZ a/a



# z łączy

1



PRZYŁĄCZE  
PE 50 (2020,)  
głębokość - 0,9m

PE 90 n/c (2020,)  
głębokość - 0,9m

— CZYNNIA SIĘĆ GAZOWA  
— NISKIEGO CIŚNIENIA  
— ARMATURA GAZOWA














LEGENDA:

- proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100,
- proj. krawężnik betonowy 15x30x100,
- proj. krawężnik betonowy 15x30x100 ułożony na równi z nawierzchnią,
- proj. pobocze,
- istn. granica działki,
- proponowana granica,
- proj. naw. chodnika,
- proj. naw. asfaltowa,
- proj. naw. zjazdów z kostki betonowej,
- proj. zieleni,
- proj. kanalizacja deszczowa,
- proj. latarnia uliczna,
- istn. latarnia uliczna,
- proj. wpust deszczowy,
- CZYNNA SIEĆ GAZONA N/C
- ODKADNIACZ

	SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna 45-321 Opole ul. Oleska 117 NIP 7543062885 REGON 161586995 KRS 0000508296 tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40 E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl www.botsewi.pl	
Temat opracowania:	Budowa drogi ul. Lompy w Głuchołazach	
Temat rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu	
Inwestor:	Burmistrz Głuchołazy ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy	Skala: 1:500
BRANŻA DROGOWA: OPRACOWAŁ: - mgr inż. Dawid Zielonka PROJEKTANT: - mgr inż. Sebastian Wilisowski nr upr. OPL/0286/PWOD/06 SPRAWDZAJĄCY: - inż. Sebastian Raudzis nr upr. OPL/0283/PWOD/06		Podpisy:  Data: grudzień 2020 r. Rysunek nr: <b>1</b>