



**DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI W NYSIE  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO  
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.4.4210.341.2022.MM

**DECYZJA**

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 16 pkt 69, art. 389 pkt 6 w odniesieniu do art. 16 pkt 65 lit. a oraz f, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 4, 6, 8, art. 403, art. 407, art. 409 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.) – dalej ustawy Prawo wodne, rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311), a także art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.12.2022r. (data wpływu do tut. Zarządu: 13.12.2022r.) Pana Sebastiana Wilisowskiego, przedstawiciela SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna, ul. Oleska 117, 45-231 Opole, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz Gminy Głucholązy, ul. Rynek 15, 48-340 Głucholązy, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu WS1 służącego do prowadzenia wód opadowych lub roztopowych do projektowanego rowu przydrożnego RB1 oraz wykonanie rowu RB1 oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu projektowanej drogi gminnej – ul. Lompy w m. Głucholązy za pomocą projektowanego wylotu WS1,

**orzekam:**

**I. Udzielić Gminie Głucholązy, ul. Rynek 15, 48-340 Głucholązy, pozwolenia wodnoprawnego na:**

**1. Wykonanie urządzeń wodnych tj.:**

a.) wylotu WS1 służącego do wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do projektowanego rowu przydrożnego RB1, przy następujących parametrach wylotu:

- km projektowanej drogi gminnej – 0+076,5,
- działka nr 542/18, obręb 0007 Konradów (160701\_5.0007.542/18),
- współrzędne wylotu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5573861.44; Y: 6455929.28,
- rzędna dna wylotu – 362,78 m n.p.m.,
- materiał wylotu – kostka granitowa,
- charakterystyka wylotu – wylot stanowić będzie zakończenie ścieku skarpowego z kostki granitowej ułożonej na podbudowie betonowej, uformowanego w postaci niecki o szerokości 40 cm i zagłębieniu 5 cm,

b.) Rowu przydrożnego RB1, o następujących parametrach:

- km projektowanej drogi gminnej – od 0+074,5 do 0+275,5,

- działki nr 1884/1, 1885/17 i 1885/15, obręb 0001 Głucholazy (160701\_4.0001) oraz działki nr 542/16, 745 i 542/18, obręb 0007 Konradów (160701\_5.0007),
- współrzędne początku rowu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5573859.60; Y: 6455929.06,
- współrzędne końca rowu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5574038.46; Y: 6456005.74,
- długość rowu – 201 m,
- rzędna dna początku rowu – 362,78 m n.p.m.,
- rzędna dna końca rowu – 352,78 m n.p.m.,
- przekrój rowu – trapezowy,
- szerokość dna rowu – 0,4 m,
- pochylenie skarp rowu – 1:1,5,
- funkcja rowu – odwodnienie projektowanej drogi gminnej

2. Usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu projektowanej drogi gminnej – ul. Lompy w m. Głucholazy, za pomocą projektowanego wylotu WS1 do projektowanego rowu przydrożnego RB1, w ilości:

- $Q_{\max/s} = 0,0048 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{śr. roczne}} = 330,40 \text{ m}^3/\text{rok}$

Przy rzeczywistej wielkości zlewni  $F_{\text{rzecz}} = 459 \text{ m}^2$  oraz zredukowanej wielkości zlewni  $F_{\text{zred}} = 413 \text{ m}^2$ .

Odprowadzone wody opadowe lub roztopowe nie mogą zawierać:

- zawiesina ogólna  $> 100 \text{ mg/l}$
- węglowodory ropopochodne  $> 15 \text{ mg/l}$ .

Ponadto odprowadzane wody nie mogą zawierać odpadów stałych i ciał pływających oraz nie mogą powodować zmian w naturalnej biocenozie wód gruntowych oraz barwie, zapachu, mętności ani formowania osadów i piany.

Planowana inwestycja realizowana będzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 176).

II. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się nakładając na inwestora spełnienie następujących warunków:

1. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym całej sieci kanalizacji deszczowej, jej regularne czyszczenie i konserwacja;
2. Wykonanie urządzeń wodnych zgodnie z przedłożoną dokumentacją techniczną oraz na uzyskanych warunkach i decyzjach administracyjnych, zgodnie z projektem budowlanym, operatem wodnoprawnym, uzgodnieniami, wiedzą techniczną i obowiązującymi w tej mierze przepisami, w sposób niezagrożący ludziom, mieniu i środowisku gruntowo-wodnemu;
3. Konserwowanie i utrzymywanie wylotu oraz koryta rowu przydrożnego RB1 w dobrym stanie technicznym;
4. Prowadzenie prawidłowej eksploatacji i kontroli funkcjonowania systemów podczyszczających, przeprowadzanie co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających;
5. Wynagradzania szkód osobom trzecim i regulowanie spraw odszkodowawczych wynikłych na skutek realizacji niniejszego pozwolenia;
6. Przywrócenie do stanu pierwotnego terenów czasowo zajętych w związku z wykonywaniem robót i uporządkowanie terenu w pobliżu realizowanej inwestycji;
7. Bezwzględne przestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego;
8. Zobowiązuje się inwestora do powiadomienia Zarządu Zlewni w Nysie o wszelkich zmianach dotyczących wydanego pozwolenia wodnoprawnego, a w szczególności powierzchni rzeczywistej i zredukowanej, z której odprowadzane są wody opadowe i roztopowe oraz ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych;

9. W celu niedopuszczenia do wystąpienia awarii, należy przeprowadzać bieżące konserwacje i sukcesywnie usuwać osady ściekowe powstałe w urządzeniach podczyszczających przy pomocy specjalistycznej firmy, posiadającej stosowne zezwolenia;
10. Udostępnienie wszystkich obiektów objętych pozwoleniem do kontroli organom do tego upoważnionym;
11. Zakazuje się odprowadzania, przy pomocy kanalizacji deszczowej, innych wód niż wykazane w pozwoleniu wodnoprawnym oraz ścieków;
12. Zobowiązuje się inwestora do powiadomienia Zarządu Zlewni w Nysie o dacie zakończenia inwestycji związanej z budową urządzeń wodnych i rozpoczęciu korzystania z usług wodnych.

III. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, tj. do **29.01.2053r.**

IV. Decyzję niniejszą wydano na podstawie dokumentacji pn.: „*Operat wodnoprawny. Budowa drogi gminnej ul. Lompy w Głuchołazach*”, opracowanej przez Pana mgr inż. Romualda Maciantowicza w grudniu 2022r.

#### UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 05.12.2022r. (data wpływu do tut. Zarządu: 13.12.2022r.) Pan Sebastian Wilisowski, przedstawiciela SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna, ul. Oleska 117, 45-231 Opole, działając z pełnomocnictwa i na rzecz Gminy Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu WS1 służącego do prowadzenia wód opadowych lub roztopowych do projektowanego rowu przydrożnego RB1, wykonanie rowu przydrożnego RB1 oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu projektowanej drogi gminnej – ul. Lompy w m. Głuchołazy za pomocą projektowanego wylotu WS1 do projektowanego rowu przydrożnego RB1.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne do wniosku dołączono dokumentację pn.: „*Operat wodnoprawny. Budowa drogi gminnej ul. Lompy w Głuchołazach*”, opracowaną przez Pana mgr inż. Romualda Maciantowicza w grudniu 2022r., wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym.

Zgodnie z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 176) w sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne. W związku z powyższym do wniosku nie dołączono wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaganego przepisami art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Spełniając wymogi z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Starostwa Powiatowego w Nysie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Głuchołazy i Konradów.

Ponadto zgodnie z art. 10 i art. 61 ustawy k.p.a. oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia 13.01.2023r. nr WR.ZUZ.4.4210.341.2022.MM zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, pouczając jednocześnie o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków.

W okresie przewidzianym do składania uwag i wniosków strona postępowania, jak też inne osoby i jednostki nie wniosły uwag i zastrzeżeń, co do możliwości udzielenia wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, ww. rozporządzenia mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, bez oczyszczania.

Zgodnie z dokumentacją dołączoną do wniosku zamierzone korzystanie z wód w warunkach normalnej eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, gdzie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 916), tj. na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Opawskich - przedmiotowa inwestycja nie powinna wywierać negatywnego wpływu na środowisko.

Przedmiotowe korzystanie z wód przy przestrzeganiu warunków określonych w rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311) nie powinno naruszać ustaleń „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonego przez Radę Ministrów dnia 18.10.2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1967).

Odbiornik wód opadowych lub roztopowych znajduje się w granicach JCWP Biała Głuchotaska od Oleśnice do zb. Nysa o kodzie PLRW6000812589 i następującej charakterystyce:

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Europejski kod JCWP	PLRW6000812589
	Nazwa JCWP	Biała Głuchotaska od Oleśnice do zb. Nysa
Lokalizacja	Typ	Mała rzeka wyżynna krzemianowa - zachodnia
	Region wodny	Środkowej Odry
	Obszar dorzecza	Odry
	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW)	RZGW we Wrocławiu
Status		Naturalna część wód
Ocena stanu		zły
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych		Zagrożona

W zakresie jednolitych części wód podziemnych teren odbiornika w miejscu wprowadzania wód opadowych lub roztopowych posiada następującą charakterystykę:

Jednolita część wód podziemnych (JCWPd)	Europejski kod JCWPd	PLGW6000109
	Nazwa/numer JCWPd	109
Lokalizacja	Region wodny	Środkowej Odry
	Obszar dorzecza	Odra
	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW)	RZGW we Wrocławiu
Ocena stanu	Ilościowego	Dobry
	Chemicznego	Dobry
	Ogólny	Dobry
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych		Niezagrożona

W pkt II niniejszej decyzji, określono warunki i obowiązki zgodnie z zakresem określonym przez wnioskodawcę oraz z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne.

Dokumentacja stanowiąca podstawę techniczną wnioskowanego pozwolenia, spełnia wymogi art. 409 ustawy Prawo wodne, a pozwolenie nie naruszy dokumentów i wymogów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt od 1 do 6 oraz pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne.

Mając na uwadze art. 400 ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, a obowiązki określone w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych obowiązują od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym stała się ostateczna, chyba że w pozwoleniu wodnoprawnym została określona inna data, od której obowiązuje to pozwolenie.

Biorąc pod uwagę powyższe, termin obowiązywania niniejszego pozwolenia ustala się na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, tj. do **29.01.2053r.**

Zgodnie z art. 400 ust. 6 odnosząc się do art. 16 pkt 65 lit. f ustawy Prawo wodne obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Mając na uwadze art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych do których zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a oraz f, zaliczają się rowy oraz wyloty służące do wprowadzania wody do urządzeń wodnych.

Art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne stanowi, że usługą wodną jest odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych. W związku z powyższym odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego RB1, jest usługą wodną, na którą zgodnie z art. 389 pkt 1 wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 16 pkt 69 ustawy Prawo wodne wody opadowe lub roztopowe – to wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo wodne Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich jest organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Po przeanalizowaniu całokształtu sprawy w zakresie rzeczowym i prawnym oraz po rozważeniu potencjalnych oddziaływań na środowisko, tut. organ uznał, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych w podstawie prawnej decyzji.


Mając powyższe na uwadze uznano, że zachodzą okoliczności do pozytywnego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

#### **POUCZENIE:**

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).
3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane, zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu lub gdy inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo wodne).

4. Pozwolenie niniejsze może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu lub gdy urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane; (art. 415 pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne).
5. Prawa i obowiązki określone w niniejszej decyzji obowiązują od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym stała się ostateczna, chyba że w pozwoleniu wodnoprawnym została określona inna data, od której obowiązuje to pozwolenie. (art. 400 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
6. **Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty doręczenia art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 ustawy k.p.a.**
7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a §1 i 2 ustawy k.p.a.).
8. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 ustawy k.p.a.).
9. Decyzja niniejsza nie stanowi pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.).

Na podstawie art. 398 ust. 1, 3, 4, 8 i 10 ustawy Prawo wodne, za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 475,74 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 74/100). Opłatę tą przełano na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 09.12.2022r.



DYREKTOR  
Zarządu Zlewni w Nysie

Sławomir Janik

**Otrzymują:**

1. Gmina Głuchocząz, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchocząz za pośrednictwem pełnomocnika Pana Sebastiana Wilisowskiego,
2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa,
3. Pani Krystyna Wojdyła, ul. Kraszewskiego 74A, 48-340 Głuchocząz,
4. Pan Krzysztof Wojdyła, ul. Kraszewskiego 74A, 48-340 Głuchocząz,
5. Skarb Państwa – PGW Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu (RUM), 50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34,
6. ZUZ a/a.

**DO WIADOMOŚCI:**

1. PGW Wody Polskie - Nadzór Wodny w Otmuchowie,
2. RDOŚ w Opolu (WPN), ul. Firmowa 1, 45-594 Opole,
3. Dział ZZI w/m,
4. Dział ZUO w/m.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: [riod.wroclaw@wody.gov.pl](mailto:riod.wroclaw@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe, obejmujące kategorie danych zwykłych (imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny), Administrator pozyskał ze złożonego wniosku w przedmiotowej sprawie.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, tj. prowadzenia postępowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego, (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [tj. Dz.U. z 2022 poz. 1029] oraz art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne [t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2625]).
- 5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty którym udostępnia się dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
- 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania pozwolenia wodnoprawnego, a także okres wynikający z przepisów prawa, związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
- 8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
  - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
  - c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
- 9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.