



Piaseczno, dnia 14 kwietnia 2022 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) W POSTĘPOWANIU W POSTĘPOWANIU NR 06/2022 NA: „BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PĘCZERACH (ZADANIE 1) I GROCHOWEJ (ZADANIE 2), GM. PIASECZNO”

Pytanie Nr 1

Dotyczy przepompowni ścieków P.Ps-1 oraz G.Ps.1. Proszę o podanie informacji odnośnie dokładnej nazwy firmy, która obsługuje istniejący system monitoringu GPRS.

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Istniejący system monitoringu GPRS obsługiwany jest przez Zamawiającego. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia możliwość włączenia w system monitoringu poprzez montaż układów INVENTA M151 oraz UNITRONICS M91-2-R1.

PREZES ZARZĄDU

Paweł Wojciechowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Banaszewski

