



2020-19213

OS-DL.404.74.2020.4(WN)

Świerklany, 2020-02-04

HALIT HALAMA GRZEGORZ
UL. LEŚNA 9
43-246 STRUMIEŃ
2020-19213Dotyczy: projektowanej kanalizacji sanitarnej w Cieszynie w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej.

Odpowiadając na Pana e-mail z dn. 30.01.2020r. oraz uzupełnionym e-mailem z dn. 03.02.2020r. w sprawie jw. informujemy, że w granicach terenu objętego przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach eksploatuje gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Cieszyn - Skoczów.

Jednocześnie informujemy, że przedstawiony projekt przedmiotowej inwestycji **opiniujemy pozytywnie** względem wyżej wspomnianej sieci gazowej wysokiego ciśnienia.

Na etapie realizacji inwestycji należy zabezpieczyć miejsce kolizyjne (skrzyżowanie) z czynną siecią gazową zgodnie z przedstawionymi rozwiązaniami projektowymi, tj.:

- ułożenie na kanalizacji jednocześnie rury osłonowej (stalowej z izolacją zewnętrzną PE lub rurę PE100 RC SDR11) o długości określonej w PZT,

- w przypadku prowadzenia robót metodą wykopu otwartego należy uwzględnić odległości pionowe min. 0,20 m (między najbliższymi powierzchniami zewnętrznymi), natomiast w przypadku metody bezwykopowej (HDD) odległość ta powinna być min. 1,5 m (uwzględniając przeprowadzoną analizę geologiczną).

Dla technologii Microtunelingu, przecisku horyzontalnego należy zachować odległości pionową min. 0,5 m,

- trwałe oznakowanie skrzyżowania poprzez ułożenie nad kanalizacją folii lub folii perforowanej o odpowiednim kolorze (w przypadku prowadzenia robót metodą wykopu otwartego) oraz jak jest to możliwe słupkiem znacznikowym lub tabliczką domiarową.

Prace w miejscu skrzyżowania gazociągu w/c z rzeczoną inwestycją należy prowadzić pod pełnym nadzorem służb eksploatacyjnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach - Terenowa Jednostka Eksploatacji Bielsko Białe tel. 32 4392900.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi w GAZ-SYSTEM S.A. regulacjami wewnętrznymi przy wykonywaniu robót ziemnych oraz budowlanych w odległości do 6m od osi gazociągu prowadzonych przez wykonawców zewnętrznych, którzy nie wykonują prac na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. wymaga się obecności pracownika GAZ-SYSTEM S.A. pełniącego nadzór nad bezpieczeństwem sieci przesyłowej. Dopuszcza się wykonywanie tych prac przez wykonawcę zewnętrznego bez polecenia prac gazoniebezpiecznych/niebezpiecznych wyłącznie na podstawie uzyskanych od GAZ - SYSTEM S.A. pisemnych wytycznych i uzgodnień.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany
tel. 32 439 25 00; faks 32 439 25 60

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Jackowski
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

Kapitał Zakładowy: 3 771 990 842 PLN Kapitał Wpłacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 21 1140 1977 0000 5803 0100 7001 Numer KRS: 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00079 www.gaz-system.pl