DRZWI PPOŻ. - PROJEKTOWANE										OKNA PPOŻ. - PROJEKTOWANE
		DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE				
		1								
oznaczenie		DZ1		DW1		DW2		DWR1		OP1
schemat 1:50		KOTŁOWNIA 		PIWNICA MIESZK. 		drzwi do pom. nieużytkowego 		ROZDZIELNIA ELEKTR.		
wymiary w świetle ościeży	S	110		90		78		100		110
	H	207		207		197		207		110/110
wymiary w świetle ościeżnic	S	100		80		68		90		**EI30**
	H	200		200		187		200		**1**
ościeżnica		stalowa		stalowa		stalowa		metalowa EI30		PORTIERNIA - PARTER
klasa odporności ogniowej		**EI30s**		**EI30s**		**EI30s**		**EI30s**		
lewe / prawe		**L**		**L**		**L**			**P**	
ilość		**1**		**1**		**1**			**1**	
usytuowanie		piwnica		piwnica		piwnica		parter		
OPIS		**Drzwi zewnętrzne do kotłowni:** w klasie p.poż. EI30 - jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe z progiem - skrzydło stalowe, malowane proszkowo na kolor szary. Skrzydło otwierane na zewnątrz. Okucia standardowe, pochwyt obustronny, zamek rolkowy otwierający się pod naciskiem od wewnątrz. Zamek na klucz zwykły. Ościeżnica systemowa stalowa w kolorze skrzydła.		**Drzwi techniczne stalowe ppoż.:** - drzwi pełne, jednoskrzydłowe, stalowe, o odporności pożarowej w klasie EI 30, - skrzydło w kolorze standardowym, szarym, - uszczelka dymoszczelna, - ościeżnica stalowa (EI 30), malowana proszkowo na kolor szary, - okucia standardowe, - klamka z szyldem stalowa, - zamek na klucz zwykły.		**Drzwi techniczne stalowe ppoż.:** - drzwi pełne, jednoskrzydłowe, stalowe, o odporności pożarowej w klasie EI 30, - skrzydło w kolorze szarym, - uszczelka dymoszczelna, - ościeżnica stalowa (EI 30), malowana proszkowo na kolor skrzydła, - klamka standardowa, - zamek na klucz zwykły.		**Drzwi pełne przylgowe jednoskrzydłowe EI60s:** Skrzydło – wypełnienie – płyta wiórowa Halspan 44 mm, z doklejonymi po obwodzie listwami z klejonki iglastej płyta, krawędź prosta, wykończenie okleina drewnopodobna kolor - dobrany kolorystycznie do istn. pozostałych drzwi, 4 zawiasy przykręcane, uszczelka dymoszczelna. Ościeżnica metalowa wykonana z blachy ze stali węglowej konstrukcyjne o gr. min. 1,5 mm konstrukcja spawana, malowana proszkowo na kolor pasujący do skrzydła. Klamka z szyldem standardowa, zamek na klucz patentowy. Samozamykacz.		**Okno ppoż.:** - okno w klasie odporności pożarowej EI 30, - NIEOTWIERANE (otwieranie serwisowe), - profile aluminiowe ciepłe, malowane proszkowo na kolor biały, - okucia standardowe - parapet wewnętrzny mdf w kolorze białym.

Tytuł: **ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE**

obiekt:
SZKOŁA _ 62-051 WIRY, gm. Komorniki
ul. Szreniawskiej 6, dz. 692/4

faza: **Gmian Komorniki**, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

faza: PROJ. ARCHITEKTON.-BUDOWLANY _ **TECHNICZNY**

branża: ARCHITEKTURA

treść rys.:
ZESTAWIENIA OKIEN I DRZWI

opracował: arch. PIOTR FIUK
upr. 53/Sz/2000

skala: 1:50

data: 08-10.2022

RYS. 04