

LEGENDA SAP

- CSP — CENTRALA SYSTEMU POŻAROWEGO
- CZUJKA TEMPERATUROWA
- OPTYCZNA CYFROWA CZUJKA DYMU
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY
- SYGNALIZATOR GŁOSOWO-AKUSTYCZNY
- PRZEWÓD LINII PĘTLOWEJ HTKSHekw 1x2x1,0mm
- WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA



UWAGI:

1. INSTALACJE SSP WYKONAĆ PRZEWODEM HTKSHekw 1x2x1mm , POŁĄCZENIA POMIĘDZY MODUŁAMI WEJ./WYJ. A URZĄDZENIAMI STEROWANYMI WYKONAĆ PRZY UŻYCIU PRZEWODÓW HTKSHekw ...x2x1mm (W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEBNYCH PAR PRZEWODÓW).
2. WSKAŹNIKI ZADZIAŁANIA MONTOWAĆ W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE CZUJKI DO KTÓREJ PRZYNALEŻY DANY WSKAŹNIK
3. NALEŻY ZACHOWAĆ ODSTĘP OD KRATEK WENTYLACYJNYCH WYNOSZĄCY ZGODNIE Z NORMĄ I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
4. WSZYSTKIE TRASY KABLOWE SYSTEMU SSP PROWADZIĆ NATYNKOWO W RURKACH INSTALACYJNYCH W GARAŻACH. W POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH ORAZ KORYTAŻACH KABLE UKŁADAĆ PODTYNKOWO.
5. CAŁOŚĆ INSTALACJI POWINNA BYĆ WYKONANA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI.
6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE URZĄDZENIA I OSPRZĘT MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT CNBOP LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI.

ZASILANIE CENTRALI Z PRZED WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO
PRZEWODEM KLASY E90
OBWÓD ELEKTRYCZNY - RPPOŻ/SAP2
ZASILANIE W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Uwaga: można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury, ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej.

TYTUŁ:

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

obiekt:

SZKOŁA _
62-051 WIRY, gm. Komorniki
ul. Szreniawskiej 6

faza: PROJEKT TECHNICZNY

branża: TELETECHNICZNA

treść rys.:

SCHEMAT SSP

projektował: Robert Wojczal
upr. nr KNP 10/680/2010

skala:

data: 08-09.2022

sprawdził: Radosław Sadowski
upr. nr ZAP/0142/PWOE/13

RYS.01