RG



SAP

IST. 4xLgY 95 mm²

kabel (N)HXH-J FE180/E90 3x2,5 0,6/1kV

kabel (N)HXH-J FE180/E90 5x1,5 0,6/1kV

ZŁĄCZE KABLOWE NA ŚCIANIE BUDYNKU

PE

CLS6 C6/1

CLS6 C2/1

CLS6 C2/1

CLS6 C2/1

L1

L2

L3

PF-431

LN2-250-I
NZM2-XA208-250AC/DC
NZM2/3-XHIV

PEN

N

Istniejące złącze na elewacji budynku

3

3

200
400

granica stron

PEN

4

4

4

ZN-FE 30x4

R_{UZ}<10Ω

p.poż.

L1,L2,L3,PEN
IST. 4xLgY 95 mm²

R≤10Ω

obiekt:

SZKOŁA _
62-051 WIRY, gm. Komorniki
ul. Szreniawskiej 6

faza: ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

treść rys.:

Schemat zasilania ppoż

opracował: Radosław Sadowski
upr. nr ZAP/0142/PWOE/13

skala: 1:100

data: 08.2022

RYS.03

A3