drzwi istniejące, prowadzące na korytarz i klatki schodowe wyposażone w samozamykacze

oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne punktowe i kierunkowe

hydrant ścienny

gaśnica

LEGENDA SAP

CENTRALA SYSTEMU POŻAROWEGO

CZUJKA TEMPERATUROWA

OPTYCZNA CYFROWA CZUJKA DYMU

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

SYGNALIZATOR GŁOŚNIO-AKUSTYCZNY

PRZEWÓD LINII PĘTLOWEJ HTKSHekw 1x2x1,0mm

WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA



Uwaga:
1) Rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi
2) Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
3) Oprawy awaryjne należy zasilić sprzed wyłącznika oświetlenia danego pomieszczenia. Zapewni to że oprawa awaryjna zadziała w momencie zaniku zasilania oświetlenia na danym pomieszczeniu..
4) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony jest w złączu kablowym na elewacji budynku. W złączu należy umieścić grzejnik antykondensacyjny w celu zapobiegania uszkodzenia elementów umieszczonych w złączu.

- Aw1 — Oprawa Awaryjna z autotestem i 1h podtrzymaniem strumieniem świetlnym min.245lm i optyce symetrycznej antypanicznej (spot)
- Aw2 — Oprawa Awaryjna z autotestem i 1h podtrzymaniem strumieniem świetlnym min.245lm i optyce korytarzowej
- Ew1 — Oprawa ewakuacyjna jednostronna 1h maksymalna moc źródła światła 1,5W luminancja 150cd/m2 wersja z autotestem. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
- Ew2 — Oprawa ewakuacyjna dwustronna 1h maksymalna moc źródła światła 1,5W luminancja 150cd/m2 wersja z autotestem. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
- Oprawa awaryjna istniejąca przeznaczona do demontażu

obiekt:

SZKOŁA _
62-051 WIRY, gm. Komorniki
ul. Szreniawskiej 6

faza: ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

treść rys.:

PODDASZE _segment 1-5

opracował:
Radosław Sadowski
upr. nr ZAP/0142/PWOE/13

skala: 1:200

data: 08.2022

RYS.02