



Kraków, 06.05.2024 r.

NZ.261.48.2024

Wg rozdzielnika

**Dotyczy:** Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku Glinnik do ul. Kamedulskiej - zadanie realizowane w ramach programu budowy chodników. Znak sprawy: 2/IV/2024.

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

#### **Pytanie 1:**

Proszę o informację czy rury PP mają być Lite czy strukturalne (dwuścienne).  
Co innego jest napisane w opisie a co innego w stwiorb i przedmiarze.

STWIORB:

2.2. Materiały stosowane przy robotach instalacyjno-montażowych

Rury kanalizacyjne przewodowe

Rury kielichowe z PVC o średnicy 200x6,5mm łączone na wcisk zgodnie z normą PN-EN: 1401-1:2009.

Rury kielichowe z PP o średnicy 315x12,1mm, 500x19,1mm łączone na wcisk zgodnie z normą PN-EN 1852-1.

PRZEDMIAR

Kanały z rur PP SN12 o śr.DN 300 mm

Rura PP SN12 315x12,1mm

Kanały z rur PP SN12 o śr.DN 500 mm

Rura PP SN12 500x19,1mm

OPIS TECHNICZNY

Rury PP o budowie dwuściennej o sztywności obwodowej min. SN12. Rury PVC-U o sztywności obwodowej min.

SN12 oraz o litej ścianie rurociągu.

RYSUNKI np przekrój

Rury dwuścienne

## **Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, iż powinny być zastosowane rury:

1. Dla średnic DN300mm i DN500mm rury PP dwuścienne.
2. Dla średnicy fi200mm rury PVC Lite

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

### **1) W części 9 SWZ pkt 1 jest:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) w profilu nabywcy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow> do dnia **09.05.2024 r. do godz. 10:00.**

### **W części 9 SWZ pkt 1 powinno być:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) w profilu nabywcy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow> do dnia **10.05.2024 r. do godz. 10:00.**

### **2) W części 9 SWZ pkt 8 jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.05.2024 r. o godzinie 10:05.**

### **W części 9 SWZ pkt 8 powinno być:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.05.2024 r. o godzinie 10:05.**

**Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonana zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

Otrzymują:

1 x Strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa NZ