



Zagórzany, 24.czerwca.2022.

Zn. spr.: S.270.3.2022

strona internetowa postępowania

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Przebudowę drogi leśnej nr 33 w Leśnictwie Konieczna – Etap I odcinek 0+000 – 1+400**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„W pozycji 18 d.2.3.4 tj. Wykonanie bruku z kamienia naturalnego mamy wyszczególniony kamień łamany 200/300. Taka frakcja nie jest dostępna. Dostępna jest frakcja 100/300. Czy mogłaby być zastosowana jako zamiennik?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Pozycja 18 d.2.3.4 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wysokości do 4 m o powierzchniach płaskich. Grubość bruku 30 cm – Wykonanie bruku z kamienia łamanego 200/300 na zaprawie cem-piask.

Zamawiający wymaga stosowania frakcji 200-300 która zapewni uzyskanie bruku grubości 30cm

Pytanie nr 2:

„W punkcie 27d.2.5 dotyczącym nawierzchni z płyt drogowych. Proszę o wskazanie jakie wymiary oraz kształt mają mieć płyty. Płyt betonowych sześciokątnych o grubości 15cm nie ma dostępnych na rynku.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Pozycja 27 d.2.5 Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - według wykazu zjazdów oraz rys. 10. Opis pozycji wg katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-31 0309-02. Zamawiający nie określa rozmiarów płyt natomiast do obmiaru przyjęto wymiar płyty 3,0 x 1,0m gr. 15cm, lokalizacja i układ pokazano na rysunku 2.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z wyrazami szacunku

Józef Legutko

Nadleśniczy

(podpisano elektronicznie)