

**GMINA WIELICZKA**  
ul. Powstania Warszawskiego 1  
32-020 Wieliczka

## K O M U N I K A T

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

### **Budowa Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich - część 2 roboty wykończeniowe budynku i zagospodarowanie terenu**

Zamawiający – Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 informuje, że zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania (dalej „strona internetowa”).

### **I. Wyjaśnienia treści SWZ**

Pytania z dnia 09.08.2023 r.:

1. *Pytania dotyczące przedmiaru zagospodarowania terenu – braki:*
  - brak elementów zjazdu wg załączonej dokumentacji: projekt zjazdu
  - brak okablowania do lamp oświetlenia zewnętrznego
  - brak nawierzchni placu zabaw z płyt EPDM wg opisu na projekcie PZT
  - brak ogrodzenia placu zabaw wg opisu na projekcie PZT
  - niezgodność opisu zabawek w przedmiarze z rysunkiem na PZT

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zamieszcza poprawne przedmiary na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

2. *Pytania dotyczące przyłączy - brak przedmiarów:*
  - przyłącz wodociągowy
  - przyłącz gazowy
  - przyłącz elektryczny
  - przyłącz kanalizacji sanitarnej z 3 zbiornikami wybieralnymi
  - kanalizacja deszczowa z e zbiornikiem retencyjnym i instalacją zraszania
  - hydrant zewnętrzny

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zamieszcza poprawne przedmiary na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Równocześnie informuje, że wykonanie przyłącza elektrycznego i gazowego jest w zakresie OSD. W przedmiarach instalacji elektrycznej zostały wykreślone elementy dotyczące instalacji odgromowej, które zostały wykonane w poprzednim etapie robót i bieżące zamówienie nie obejmuje ich wykonania.**

3. *Pytania dotyczące instalacji wewnętrznych – brak przedmiarów:*
  - instalacja c.o.
  - kotłownia
  - instalacja gazowa
  - instalacja hydrantowa

*- instalacja elektryczna – są przedmiary tylko okablowania - brak rozdzielni, opraw oświetleniowych, ewakuacyjnych, ewakuacyjnych, gniazd, wyłączników oraz oprzyrządowania instalacji oddymiania, telewizji CCTV, domofonowej, przyzywowej, strukturalnej*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zamieszcza poprawne przedmiary na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

### **II. Zmiana treści SWZ**

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) na skutek czego:

1. Punkt 7.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu TZO):

7.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **03.10.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Punkt 9.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu składania ofert):

9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia **04.09.2023 r.** do godziny: **10:00**.  
Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka>.

link bezpośredni: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/800117>

3. Punkt 10.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu otwarcia ofert):

*10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.09.2023 r.** o godz. **11:00**.*

4. Punkt 21.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu wniesienia wadium):

*21.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść do dnia **04.09.2023 r.** do godz. **10:00** i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.*

W załączeniu:

Poprawny przedmiar – PZT

Poprawny przedmiar - instalacje elektryczne A

Poprawny przedmiar - instalacje elektryczne B

Poprawny przedmiar - instalacje sanitarne A

Poprawny przedmiar - instalacje sanitarne B

**Zastępca Burmistrza**  
**ds. Społecznych**  
**mgr Agnieszka Szczepaniak**  
*Dokument podpisano elektronicznie*