

Numer sprawy: 525/IX/22

POWIAT GRYFICKI
Plac Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice

Gryfice dn. 16.09.2022 r.

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa i montaż regałów przesuwanych w celu wyposażenia archiwum w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Koszarowej 6 w Gryficach w ramach projektu pn.: Centrum Usług Publicznych (CUP Koszarowa)”.

WSZYSCY WYKONAWCY

Niniejszym Zamawiający – Powiat Gryficki - udziela odpowiedzi i wyjaśnień na pytania / wnioski, które wpłynęły w dniu 15.09.2022 r.

Pytanie 1

Zamawiający określił w przedmiocie zamówienia, że regały nr 3 muszą mieć taki sam rozstaw szyn jak regały nr 1 i 2. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku regały nr 3 będą miały nie podpartą ramę na odcinku ok. 100 cm. Taki stan doprowadzi w przyszłości do ugięcia się przodu ramy regału czego efektem będzie zaczepianie o podłogę. Zatem czy zapis ten pozostaje bez zmian. Zwracam jednocześnie uwagę, że stawianie wymogu aby szyny były identyczne jak te zamontowane, de facto, ogranicza składanie ofert przez jednego producenta i jego pośredników.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający zaleca, aby zamontować dodatkową szynę profilowaną pod regały nr 3 na odcinku ok. 100 cm.

Szyny pod regałami oznaczonymi nr 2 i 3 muszą być takie same jak pod regałami nr 1. Szyny muszą być połączone ze sobą w tym samym rozstawie. Zamawiający nie dopuszcza, aby regały oznaczone na projekcie nr 2 i 3 miały inne szyny i były zamontowane w innym rozstawie co regały nr 1. Zamontowanie innych szyn może spowodować, iż regały nie będą się przesuwały. Szyny muszą być spójne z tymi już zamontowanymi.

Z poważaniem

Starosta Powiatu Gryfickiego

Ryszard Chmielowicz