



**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

I.dz. 780/2022/W

Wrocław dn. 28.03.2022 r.

## **Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawa filtrów HEPA do instalacji wentylacyjnych”, sprawa nr: PO.271.16.2022**

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostało złożone pytanie. W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

### **Pytanie 1:**

Zwracamy się z prośbą o akceptację (zał nr 2 do SWZ, punkt 6) iż certyfikatem równoważnym do Europejskiego certyfikatu Eurovent jest właśnie certyfikat higieniczny PZH. W związku z powyższym filtry mają posiadać atest Eurovent lub atest PZH.

### **Odpowiedź 1:**

Certyfikacja PZH to proces atestacji higienicznej pod kątem eliminacji zagrożeń zdrowotnych, zajmuje się oceną w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego nie obejmując parametrów technicznych.

Certyfikacja Eurovent zajmuje się oceną właściwości w obszarze parametrów technicznych. Przyznany certyfikat Eurovent to potwierdzenie wysokiej jakości oraz jej powtarzalności w zakresie: gwarancji wymiarów i szczelności, zastosowanych materiałów, a przede wszystkim osiągnięcia deklarowanych parametrów, potwierdza zgodności z normami i standaryzacją, które ułatwiają wiarygodne porównywanie różnych elementów wyrobu i wzmocnienie uczciwej konkurencji.

Certyfikaty Eurovent i PZH nie można uznać za równoważne, ponieważ proces certyfikacji w znacznym zakresie odbywa się w rozbieżnych obszarach i dotyczy innego rodzaju parametrów.

*Sporządziła: M. Krzywińska*

## **Strona 1 z 1**

