LEGENDA/UWAGI:

	projektowana wentylacja nawiewna - sala
	projektowana wentylacja wywiewna - sala
	projektowana wentylacja nawiewna - socjale
	projektowana wentylacja wywiewna - socjale
	projektowana wentylacja wywiewna z WC
CW1	projektowana zewnętrzna centrala wentylacyjna z obrotowym wymiennikiem ciepła Q=18800m³/h
CW2	projektowana zewnętrzna centrala wentylacyjna z krzyżowym wymiennikiem ciepła Q=2365/2905m³/h
WN1	projektowana dysza nawiewna KHA Ø200mm
WN2	projektowana kratka nawiewna SGR 325x75 z przepustnicą SGR-DA
WN3	projektowana kratka nawiewna SGR 425x75 z przepustnicą SGR-DA
WN4	projektowany anemostat nawiewny NCD Ø150
WW1	projektowana kratka wywiewna SGR 625x125 z przepustnicą SGR-DA
WW2	projektowana kratka wywiewna SGR 425x75 z przepustnicą SGR-DA
WW3	projektowany anemostat wywiewny NCD Ø150

UWAGA:

- NA POZIOMIE PIWNICY WSZYSTKIE PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ POD SUFITEM
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

Powierzchnia użytkowa parteru

Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Hs	Hsp
Parter					
	0.01	Szatnia damska	19,79	300	265
	0.02	Ustęp damski	2,22	300	265
	0.03	Umywalnia kobiet	4,77	300	265
	0.04	Pom. z natryskami dla ...	4,00	300	265
	0.05	Umywalnia męska	4,68	300	265
	0.06	Pom. z natryskami dla ...	3,92	300	265
	0.07	Ustęp męski	2,30	300	265
	0.08	Szatnia męska	19,73	300	265
	0.09	WC ogólnodost. dams...	8,25	300	265
	0.10	WC ogólnodost. męskie	8,27	300	265
	0.11	Umywalnie damskie	6,96	300	265
	0.12	Umywalnie męskie	6,96	300	265
	0.13	Magazyn sprzętu gimn...	21,45	300	265
	0.14	Komunikacja	55,43	300	265
	0.15	Wiatrołap	6,59	300	-
	0.16	Pom. sędziego	9,95	300	265
	0.17	Pom. obsługi	10,87	300	265
	0.18	WC ogólnodost. NP	5,61	300	265
	0.19	Pom. gospodacze	4,30	300	265
	0.20	KL 1	17,55	320	-
	0.21	Magazyn sprzętu sport...	27,55	320	250
	0.22	Komunikacja	57,82	320	250
	0.23	Pom. techniczno-kontr...	12,05	320	250
	0.24	Pom. trenera	13,39	320	250
	0.25	KL 1	17,55	320	-
	0.26	Komunikacja	14,87	320	250
	0.27	Wiatrołap	11,64	320	250
	0.28	Komunikacja	8,59	320	250
	0.29	Szatnia damska	16,73	320	250
	0.30	Umywalnia damska	5,11	320	250
	0.31	Ustęp damski	1,73	320	250
	0.32	Pom. z natryskami kob...	5,47	320	250
	0.33	Umywalnia męska	5,13	320	250
	0.34	Ustęp męski	1,59	320	250
	0.35	Pom. z natryskami męż...	5,70	320	250
	0.36	Szatnia męska	16,72	320	250
	0.37	Boisko	1 058,55	-	-
			1 503,79 m²		

TBi ARCHITEKCI

JEDN. PROJ.: TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. 80-827 Gdańsk ul.Podgarbary 10

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT: ROZBIÓRKA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ BUDOWA HALI SPOTROWEJ Z PRZEBUDOWĄ ŁĄCZNIKA SZKOŁY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

ADRES: Zespół Kształcenia w Lubianie 83-407 Lubiana ul.Szkolna 1 Jedn. ewidencyjna: 220604_2, obręb Lubiana 220604_2.0015, 15, Dz. ewidenc.: 26/2, 27/2, 28/2, 32/16

INWESTOR: Gmina Kościerzyna 83-400 Kościerzyna ul.Strzelecka 9

TOM: TOM II — ZAKRES: PROJ. ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZĘŚĆ: CZĘŚĆ III — BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

PODPIS: **GŁÓWNY PROJEKTANT:** mgr inż. JADWIGA MAJCHRZYK — uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych upr.nr SWK/0089/POOS/14

PODPIS: **ZESPÓŁ PROJEKTOWY:** mgr inż. MONIKA SZULC

PODPIS: **SPRAWDZAJĄCY:** mgr inż. PIOTR GREŃKE — uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych upr.nr POM/0041/POOS/09

NAZWA RYSUNKU: WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT PARTERU — NR RYSUNKU: S.10

DATA: 31.07.2020 — SKALA: 1:100