

W-1.43.2.13.2021.....<sup>3</sup>  
dot.:D015/21

Warszawa, dnia <sup>28</sup>...04.2021 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

**„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Pukawka w miejscowości Boguty Pianki w km 12+963 – nr postępowania 015/21”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzejmie Państwa informuje, że otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

**Pytanie 2**

Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót wskazuje m.in. na D.07.06.02 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu pieszych. Brak udostępnionej SST D.07.06.02. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o SST D.07.06.02.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzupełnia szczegółową specyfikację techniczną. SST-D.07.06.02 str. 175.

**Pytanie 3**

Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót wskazuje m.in. na D.08.05.01 Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej. Brak udostępnionej SST D.08.05.01. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o SST D.08.05.01.

**Odpowiedź:**

SST D.08.05.01 str. 196 w uzupełnionej SST.

**Pytanie 4**

Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót wskazuje m.in. na M.15.03.02 Nawierzchnie z żywic epoksydowo-poliuretanowych. Brak udostępnionej SST M.15.03.02 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o SST M.15.03.02.

**Odpowiedź:**

SST M.15.03.02 str. 294 w uzupełnionej SST.

**Pytanie 5**

Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót wskazuje m.in. na M.16.01.01 Wpusty odwadniające. Brak udostępnionej SST M.16.01.01 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o SST M.16.01.01.

**Odpowiedź:**

SST M.16.01.01 str. 298 w uzupełnionej SST.



### **Pytanie 6**

Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót wskazuje m.in. na M.18.02.02 Dylatacje pionowe w przyczółkach i ścianach oporowych. Brak udostępnionej SST M.18.02.02 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o SST M.18.02.02

### **Odpowiedź:**

SST M.18.02.02 str. 316 w uzupełnionej SST.

### **Pytanie 7**

Z opisu do projektu wykonawczego branża mostowa wynika, iż brak jest informacji odnośnie posadowienia przyczółków oraz płyt przejściowych na obiekcie. W związku z powyższym Wykonawca nie jest w stanie oszacować kosztów związanych z ewentualnymi rozbiórkami elementów posadowienia przyczółków jak i płytami przejściowymi. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wystąpienia elementów posadowienia przyczółków lub płyt przejściowych koniecznych do rozbiórki, w/w roboty będą traktowane jako roboty dodatkowe, dodatkowo płatne.

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami projektu wykonawczego: „Aktualne posadowienie istniejącego mostu nie jest znane. Ponieważ projektowany obiekt ma zbliżoną lokalizację fundamentów do obiektu istniejącego, w przypadku stwierdzenia podczas prac rozbiórkowych, że istniejący obiekt jest posadowiony na palach (drewnianych bądź żelbetowych), będzie możliwość wykorzystania istniejących pali znajdujących się w świetle nowych fundamentów. Jeżeli stan techniczny odkrytych pali będzie pozwalał na ich dalsze wykorzystanie, Projektant wspólnie z Zamawiającym oraz Wykonawcą ustali ilość i lokalizację nowych pali wbijanych, które posłużą jako dogęszczenie pali istniejących.” Przyczółki i ewentualne płyty przejściowe istniejącego mostu są przeznaczone do rozbiórki. Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić koszty tych robót.

### **Pytanie 8**

Opis do projektu wykonawczego branża mostowa w punkcie 2.7 wskazuje m.in. na istniejącą sieć kanalizacyjną, sieć wodociągowa, sieć teletechniczną. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie do wykonania jest sieć kanalizacji tłocznej w m. Boguty Żurawie, przebudowa przyłącza kablowego gm. Boguty Pianki oraz budowa kanału technologicznego i przebudowa kolidującego odcinka linii telekomunikacyjnej, w zakresach opisanym w załączonych przez Zamawiającego przedmiarach robót. Proszę również o potwierdzenie, że sieć wodociągowa ani żadna inna niż wymienione powyżej nie jest do przebudowy/budowy w zakresie tego zadania objętego przetargiem.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z załączoną dokumentacją przebudowie podlega sieć kanalizacji tłocznej, telekomunikacyjnej wraz z budowa kanału technologicznego oraz przyłącze sieci energetycznej. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie szczegółowej analizy i pomiarów terenu budowy, w celu potwierdzenia lokalizacji urządzeń obcych przebiegających pod ziemią w obszarze prowadzonych robót. Przebieg urządzeń obcych po zlokalizowaniu należy oznakować na czas budowy. Urządzenia podziemne nie podlegające przebudowie takie jak np. sieć wodociągowa Wykonawca powinien na czas robót zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

### **Pytanie 9**

Proszę o załączenie projektu budowlanego na Budowę kanału technologicznego i przebudowa kolidującego odcinka linii telekomunikacyjnej.



### Odpowiedź:

Przebudowę sieci podziemnych należy wycenić i wykonać na podstawie projektów wykonawczych.

### Pytanie 10

Załączony przez Zamawiającego opis do projektu wykonawczego branża mostowa wskazuje m.in. w punkcie 4.2, iż należy wykonać próbne obciążenia statyczne pali po jednym palu na podporę. Natomiast przedmiar robót wskazuje w punkcie 77 na próbne obciążenia dynamiczne pali. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie jaki rodzaj próbnych obciążeń należy wykonać.

### Odpowiedź:

Należy wykonać próbne obciążenie dynamiczne pali.

### Pytanie 11

Załączony przez Zamawiającego opis do projektu wykonawczego w punkcie 4.3.2 wskazuje m.in. na wykonanie czterech studzienek z wpustem żeliwnym klasy D400 oraz osadnikiem fi 600. Natomiast w przedmiarze wskazuje się na wykonanie 4 sztuk studni ściekowych osadnikowych fi 500 i wysokości 3m. Prosimy o wskazanie prawidłowej średnicy jaką powinny posiadać 4 studnie ściekowe osadnikowe.

### Odpowiedź:

Należy wykonać studnie osadnikowe o średnicy min. 500mm i wysokości min. 2,0m.

### Pytanie 12

Projekt wykonawczy Rys. Nr 3 wskazują m.in. na :

studzienki osadnikowe z wpustem Wp4, Wp2, Wp6, Wp5, Wp3

Studzienka osadnikowa z wpustem krawężnikowym Wk2, Wk1

Studnia osadnikowa So4, S03, So1, So2

Razem na rysunku 03 jest wskazanie na **7 sztuk** studzienek osadnikowych z wpustami i **4 sztuki** studni osadnikowych. Natomiast przedmiar wskazuje m.in. na studnie ściekowe osadnikowe fi 500mm i wysokości 3m sztuk 4 oraz studnie ściekowe osadowe fi 1000mm i wysokości 3m sztuk 2. Rozbieżność pomiędzy przedmiarem a rysunkiem 03 jest duża. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie jaką ilość studzienek i studni należy na zadaniu objętym przetargiem wykonać. Proszę o wskazanie parametrów studzienek i studni do wykonania (m.in. średnicy, wysokości).

### Odpowiedź:

Należy wykonać wszystkie studnie i wpusty zgodnie z projektem z wyjątkiem:

- studni osadnikowych z wpustem krawężnikowym Wk1 i Wk2
- studni osadnikowych Wp5 i Wp6
- studni osadnikowej So3
- separatora lamelowego z osadnikiem Sk2.

Elementy te zostały wykonane w ramach odrębnej inwestycji. Wymienione wyżej elementy należy wyregulować i uszczelnić zgodnie z poz. nr 30 zaktualizowanego przedmiaru.

Zamawiający załącza uaktualniony przedmiar robót branży drogowo-mostowej.

### Pytanie 13

W związku z rozbieżnościami podanymi przez Zamawiającego w przedmiarach a dokumentacją rysunkową w ilościach studni i studzienek do wykonania proszę o wskazanie ile należy wykonać na



zadaniu objętym przetargiem wpustów drogowych żeliwnych D400 i wpustów drogowych żeliwnych krawężnikowych D400.

### **Odpowiedź:**

Odwodnienie wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Ilości poszczególnych elementów podane zostały m.in. w projekcie wykonawczym - rys. nr 20:

#### Zwstawienie studni:

1. Wpust mostowy żeliwny D400	2 szt.
2. Wpust drogowy żeliwny D400	6 szt.
3. Wpust drogowy żeliwny krawężnikowy	2 szt.
4. Studnia osadnikowa Ø500	8 szt. (4*)
5. Studnia osadnikowa Ø1000	4 szt. (2*)
6. Separator kalescencyjny o zdolności przepływu min. 7,5dm <sup>3</sup> /s	1 szt.
7. Separator kalescencyjny o zdolności przepływu min. 100dm <sup>3</sup> /s	1 szt. (1*)

\* ilości wykonane już w ramach odrębnej inwestycji

### **Pytanie 14**

Na projekcie wykonawczym branża mostowa rys. 03 wskazane jest m.in. na separator koalescencyjny betonowy Sk1 oraz Separator lamelowy z osadnikiem Ecol-UNICON TYP ESL-H 10/100/2000 (Sk2). Natomiast przedmiar robót wskazuje m.in. wykonanie tylko jednej sztuki separatora koalescencyjnego fi 1200mm o przepływie min. 7,5dm<sup>3</sup>/s. W opisie do projektu wykonawczego wskazane jest m.in. na separator koalescencyjny z włazem rewizyjnym i wydajności co najmniej 5dm<sup>3</sup>/s. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie ile należy wykonać separatorów, jakiego rodzaju z podaniem ich parametrów, w tym wysokości w ramach zadani objętego przetargiem.

### **Odpowiedź:**

Odwodnienie wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Ilości poszczególnych elementów podane zostały m.in. w projekcie wykonawczym - rys. nr 20:

#### Zwstawienie studni:

1. Wpust mostowy żeliwny D400	2 szt.
2. Wpust drogowy żeliwny D400	6 szt.
3. Wpust drogowy żeliwny krawężnikowy	2 szt.
4. Studnia osadnikowa Ø500	8 szt. (4*)
5. Studnia osadnikowa Ø1000	4 szt. (2*)
6. Separator kalescencyjny o zdolności przepływu min. 7,5dm <sup>3</sup> /s	1 szt.
7. Separator kalescencyjny o zdolności przepływu min. 100dm <sup>3</sup> /s	1 szt. (1*)

\* ilości wykonane już w ramach odrębnej inwestycji

### **Pytanie 15**

Opis techniczny do projektu wykonawczego wskazuje m.in. w punkcie 4.3.4, iż na styku płyty przejściowej i korpusu przyczółka przewiduje się wykonanie uszczelnienia za pomocą zalewki bitumicznej 2x10cm, natomiast w przedmiarze robót wskazane jest na wykonanie zalewki bitumicznej na w/w styku o wymiarach 2x72cm.



**Odpowiedź:**

Należy wykonać zalewkę o wymiarach 2x72cm.

**Pytanie 16**

Opis do projektu wykonawczego wskazuje m.in. w punkcie 4.4, iż na przedłużeniu chodnika w obrębie dojazdów zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej na 10cm warstwie betonu B10. Natomiast przedmiar robót wskazuje w punkcie 73 na chodnik z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 3cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie warstw na jakich ma być układana kostka betonowa gr. 8cm.

**Odpowiedź:**

Chodnik wykonać z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 3cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm.

**Pytanie 17**

Opis do projektu wykonawczego branża mostowa w punkcie 4.4. wskazuje m.in. na wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W PMB 25/55-60 gr. 8cm. Natomiast przedmiar robót wskazuje na inne grubości warstwy wiążącej. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie jaką grubości warstwy wiążącej Zamawiający wymaga do wykonania na zadaniu objętym przetargiem.

**Odpowiedź:**

Warstwę wiążącą wykonać z AC 16 W PMB 25/55-60 gr. 8cm, a na odcinkach dowiązania do istniejącej nawierzchni o gr. od 0 do 8cm.

**Pytanie 18**

Opis do projektu wykonawczego wskazuje m.in. w punkcie 4.5., iż nawierzchnia zjazdów będzie wykonana z mieszanki asfaltowej na szerokości 4,5m z poboczami o szerokości 1,0m. Proszę o potwierdzenie, czy poszczególne warstwy mieszanek mineralno – bitumicznych zostały ujęte w przedmiarach udostępnionych przez Zamawiającego. Jeśli nie proszę o wskazanie ilości jakie w/w ilości należy wykonać na zjazdach.

**Odpowiedź:**

Zakres i ilość robót przedstawione zostały w projekcie budowlanym i uszczegółowione w projekcie wykonawczym. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym.

**Pytanie 19**

Opis techniczny do projektu wykonawczego branża mostowa wskazuje m.in. w punkcie 4.9, iż na etapie wykonania nawierzchni asfaltowej oraz podczas prac wykończeniowych ruch będzie prowadzony „wahadłowo” po nowej nawierzchni projektowanego obiektu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Natomiast projekt czasowej organizacji ruchu wskazuje, iż przewiduje się zamknięcie dla ruchu odcinka drogi wojewódzkiej nr 690 w obrębie przebudowywanego mostu, a ruch na DW nr 690 zostanie skierowany na tymczasowy objazd zgodnie z rys. Plan Orientacyjny, który wskazuje na drogi objazdowe. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i potwierdzenie, iż na czas rozbudowy drogi wojewódzkiej wraz z robiorką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego Zamawiający wyraża zgodę na całkowite zamknięcie mostu wraz z dojazdami na czas prowadzenia wszelkich robót w ramach zadania objętego przetargiem.



### **Odpowiedź:**

Projekt czasowej organizacji ruchu przewiduje zamknięcie ruchu na rozbudowywanym odcinku drogi na cały okres budowy. Powyższy zapis dopuszcza możliwość częściowego użytkowania projektowanego obiektu na podstawie zgód i pozwoleń uzyskanych przez Wykonawcę.

### **Pytanie 20**

Zamieszczony przez Zamawiającego Projekt Czasowej Organizacji Ruchu stracił swoją ważność. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający potwierdza, iż założenia załączonego w/w projektu są obowiązujące i Zamawiający zgadza się na założenia przedstawione w /w projekcie.

### **Odpowiedź:**

Udostępniony przez Zamawiającego Projekt Czasowej Organizacji Ruchu jest ważny. Zgodnie z zatwierdzeniem organu zarządzającego ruchem czasową organizację ruchu należy wprowadzić do 31.12.2021r.

### **Pytanie 21**

W związku z tym, iż projekt czasowej organizacji ruchu stracił swoją ważność, czym obowiązkiem jest aktualizacja w/w projektu?

### **Odpowiedź:**

Projektu Czasowej Organizacji ruchu nie należy aktualizować ponieważ jest ważny do dnia 31.12.2021r.

### **Pytanie 22**

Prosimy o potwierdzenie, iż projekt stałej organizacji ruchu udostępniony przez Zamawiającego jest aktualny i obowiązujący oraz proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać oznakowanie w ramach zadania objętego przetargiem zgodnie z w/w załączonym przez Zamawiającego projektem Stałej Organizacji Ruchu.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż udostępniony Projekt Stałej Organizacji ruchu jest aktualny. Zgodnie z zatwierdzeniem stałą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 31.12.2021 r.

### **Pytanie 23**

Prosimy o potwierdzenie, że Załączone przez Zamawiającego projekty budowlane i wykonawcze wszystkich branż są aktualne i obowiązujące.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż załączone projekty są aktualne i obowiązujące.

### **Pytanie 24**

Projekt wykonawczy rys. 04 wskazuje m.in. na przepust z rur fi 1000mm na ławie betonowej 20x40cm beton C12/15 w km 13+003. Natomiast poz. Przedmiaru 22 zakłada wykonanie przepustów fi 600mm oraz wykonanie fundamentu kruszywowego gr. 40cm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i podanie jakiej średnicy mają być przepusty pod zjazdami oraz prosimy o wskazanie z czego ma być wykonana ława fundamentowa i w jakich ilościach pod przepustami pod zjazdami w km 12+881 i 13+003.

### **Odpowiedź:**

Przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur Ø600mm na fundamencie kruszywowym gr. 40cm.



### **Pytanie 25**

Proszę o potwierdzenie jaki rodzaj mieszanki ma być użyty na warstwę wiążącą na dojazdach i jaką ma mieć grubość warstwa wiążąca na dojazdach. W przedmiarze jest grubość 6cm, natomiast na rysunku 04 projektu wykonawczego jest wskazane na 8cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

### **Odpowiedź:**

Warstwę wiążącą wykonać z AC 16 W PMB 25/55-60 gr. 8cm, a na odcinkach dowiązania do istniejącej nawierzchni o gr. od 0 do 8cm.

### **Pytanie 26**

Na rysunku 22 projektu wykonawczego zaznaczona jest m.in. mata wzmacniająca z dwukierunkowo ułożonych włókien na styku krawężnika i kapy. Proszę o wskazanie ilości i wymagań odnośnie w/w maty jaką Zamawiający wymaga do wbudowania.

### **Odpowiedź:**

Matę wzmacniającą wykonać na całej długości styku krawężnika mostowego z kapą chodnikową tj. 30m.

### **Pytanie 27**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wykonania tymczasowego mostu dla ruchu samochodowego.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga wykonania tymczasowego mostu dla ruchu samochodowego. Zamieszczony przez Zamawiającego Projekt czasowej organizacji ruchu również nie przewiduje wykonania tymczasowego mostu dla ruchu samochodowego.

### **Pytanie 28**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania kładki dla pieszych o parametrach podanych w przedmiarze.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga wykonania kładki dla pieszych o parametrach podanych w SST i przedmiarze, ale wymaga utrzymania ruchu lokalnego pieszych w czasie prowadzenia robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

### **Pytanie 29**

Proszę o potwierdzenie, że tymczasowa kładka dla pieszych po rozbiórce staje się własnością Wykonawcy.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż tymczasowa kładka dla pieszych po rozbiórce staje się własnością Wykonawcy.

### **Pytanie 30**

Proszę o potwierdzenie, że zadanie objęte przetargiem dotyczy tylko i wyłącznie odcinka od km 12+867,65 do km 13+039,86.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż zakres robót objętych przedmiotowym postępowaniem przetargowym dot. odcinka od km 12+867,62 do km 13+039,86.



### **Pytanie 31**

Prosimy o udostępnienie wszelkich decyzji i uzgodnień jakie Zamawiający posiada.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada innych decyzji administracyjnych niż te, które zostały udostępnione w dokumentacji projektowej załączonej do niniejszego przetargu. Zgodnie z oświadczeniem projektanta i sprawdzającego, zawartym w projekcie budowlanym, projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. Ewentualne braki w tym zakresie nie będą obciążały Wykonawcy robót.

### **Pytanie 32**

Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew. Proszę o załączenie.

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w zakresie której jest wycinka drzew. Zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie której inwestycja realizowana, do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. Ilość i usytuowanie drzew do usunięcia przedstawiona jest w projekcie zagospodarowania terenu oraz w Inwentaryzacji zieleni i wynosi 26 szt.

### **Pytanie 33**

Jeśli Zamawiający nie posiada zezwolenia na wycinkę drzew, proszę o informację kiedy Zamawiający będzie posiadał zezwolenie na wycinkę drzew.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w zakresie której jest wycinka drzew.

### **Pytanie 34**

Proszę o wskazanie lokalizacji drzew przeznaczonych do wycinki.

### **Odpowiedź:**

Ilość i usytuowanie drzew do usunięcia przedstawiona jest w projekcie zagospodarowania terenu oraz w projekcie Inwentaryzacji zieleni i wynosi 26 szt.

### **Pytanie 35**

Proszę o informację czyją własnością stają się ścięte drzewa po wycince.

### **Odpowiedź:**

Po wycince pnie drzew tj. dłużyce stają się własnością Zamawiającego. Natomiast krzewy wskazane w projekcie do wycinki oraz gałęzie z drzew, Wykonawca ma obowiązek zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami we własnym zakresie.

### **Pytanie 36**

Proszę o informację, gdzie konkretnie, na jaką odległość należy odwieźć drzewa z wycinki, jeśli drzewa pozostaną własnością Zamawiającego.





**Odpowiedź:**

Drewno tj. dłużyce bez gałęzi pozyskane z wycinki drzew należy odwieźć do Obwodu Drogowego Kosów Lacki, ul. Źródłana 2.

**Pytanie 37**

Proszę o potwierdzenie ilości drzew i zakrzewień przeznaczonych do wycinki na zadaniu objętym przetargiem.

**Odpowiedź:**

Ilość i usytuowanie drzew do usunięcia przedstawiona jest w projekcie zagospodarowania terenu oraz w projekcie Inwentaryzacji zieleni i wynosi 26 szt.

**Pytanie 38**

Proszę o wskazanie poszczególnych wielkości konkretnych drzew i rodzaju, które konkretnie przeznaczone są do wycinki. Ile sztuk, jakich konkretnie drzew należy wyciąć.

**Odpowiedź:**

Ilość i usytuowanie drzew do usunięcia przedstawiona jest w projekcie zagospodarowania terenu oraz w Inwentaryzacji zieleni i wynosi 26 szt.

**Pytanie 39**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek wskazanych w decyzji ZRID. Decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

**Pytanie 40**

Czy należy ująć Nadzór Przyrodniczy w ofercie?

**Odpowiedź:**

Tak. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy na wykonanie robót budowlanych pkt. III „Zobowiązania wykonawcy” ppkt. 1.6.

**Pytanie 41**

Czy w ofercie należy ująć Nadzór Archeologiczny?

**Odpowiedź:**

Tak. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy na wykonanie robót budowlanych pkt. III „Zobowiązania wykonawcy” ppkt. 1.6.

**Pytanie 42**

Czy w ofercie należy ująć Nadzór Saperski?

**Odpowiedź:**

Tak. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy na wykonanie robót budowlanych pkt. III „Zobowiązania wykonawcy” ppkt. 1.7.

**Pytanie 43**

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualny koszt prac związanych z usunięciem niewybuchu i koszt zatrudnienia Nadzoru Saperskiego, będzie uznany jako robota dodatkowa. Wykonawca na tym etapie nie jest w stanie przewidzieć, czy taki nadzór będzie konieczny, a doliczenie tego rodzaju ryzyk spowoduje wzrost ceny ofertowej.



#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie uzna prac związanych z zatrudnieniem Nadzoru Saperskiego i ewentualnym usunięciem niewybuchów lub niewypałów za roboty dodatkowe. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy na wykonanie robót budowlanych pkt. III „Zobowiązania wykonawcy” ppkt. 1.7 w wycenie robót należy uwzględnić koszty Nadzoru Saperskiego.

#### **Pytanie 44**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności zorganizowania prac wykopaliskowych lub prac związanych z usunięciem niewybuchu, Wykonawca może ubiegać się o wydłużenie terminu realizacji co najmniej o czas, który upłynął na prace archeologiczne lub saperskie, ponieważ tego rodzaju prac nie można przewidzieć i są one niezależne od Wykonawcy, a ewentualnie konieczne do Wykonania.

#### **Odpowiedź:**

W przypadku konieczności zorganizowania prac wykopaliskowych lub prac związanych z usunięciem niewybuchu, Wykonawca może ubiegać się o wydłużenie terminu realizacji o czas, który upłynął na prace wykopaliskowe lub prace związane z usunięciem niewybuchu.

#### **Pytanie 45**

Jakie materiały z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiającemu z rozbiórki należy przekazać destrukcję pozyskaną z frezowania nawierzchni, drewno (długości bez gałęzi) pozyskane z wycinki drzew oraz elementy pochodzące z demontażu oznakowania pionowego.

#### **Pytanie 46**

Gdzie konkretnie należy przekazać materiały z rozbiórki, które staną się własnością Zamawiającego.

#### **Odpowiedź:**

Materiały z rozbiórki, wymienione w odp. do pytania nr 44 należy przekazać do Obwodu Drogowego Kosów Lacki, ul. Źródłowa 2.

#### **Pytanie 47**

Prosimy o potwierdzenie, że zakłady na zbrojeniu zostały ujęte w ilości stali zbrojeniowej podanej w kosztorysie ofertowym obiektu inżynierskiego.

#### **Odpowiedź:**

Według projektanta, zakłady na zbrojeniu zostały ujęte w ilości stali podanej w udostępnionym przedmiarze robót. Wynagrodzenie za roboty budowlane jest ryczałtowe. Udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów także nieprzewidzianych w przedmiarze. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru oraz traktowania go w sposób pomocniczy w stosunku do wyżej wymienionych dokumentów.

#### **Pytanie 48**

Czy Zamawiający będzie wymagał ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy (C.A.R.)?



### **Odpowiedź:**

Zamawiający zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy na wykonanie robót budowlanych pkt. III „Zobowiązania wykonawcy” ppkt.1.24 wymaga posiadania ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone podczas realizacji Umowy w przedmiocie Umowy oraz osobom trzecim.

### **Pytanie 49**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił komplet dokumentacji projektowej i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.

### **Odpowiedź:**

W opinii Zamawiającego udostępniona dokumentacja projektowa jest kompletna. Ewentualne braki w tym zakresie nie będą obciążały Wykonawcy robót. Zgodnie z oświadczeniem projektanta i sprawdzającego, zawartym w projekcie budowlanym, projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiego ma służyć.

### **Pytanie 50**

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wykonanie przez Wykonawcę robót koniecznych do wykonania dodatkowych wykraczających poza zakres załączonego projektu budowlanego i wykonawczego uprawnia Wykonawcę do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie tych robót.

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie przewiduje wykonywania robót dodatkowych.**

### **Pytanie 51**

Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada innych decyzji administracyjnych niż te, które zostały udostępnione w dokumentacji projektowej załączonej do niniejszego przetargu. Zgodnie z oświadczeniem projektanta i sprawdzającego, zawartym w projekcie budowlanym, projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiego ma służyć. Ewentualne braki w tym zakresie nie będą obciążały Wykonawcy robót.

### **Pytanie 52**

Proszę o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada innych decyzji administracyjnych niż te, które zostały udostępnione w dokumentacji projektowej załączonej do niniejszego przetargu. Zgodnie z oświadczeniem projektanta i sprawdzającego, zawartym w projekcie budowlanym, projekt budowlany został



sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. Ewentualne braki w tym zakresie nie będą obciążały Wykonawcy robót.

**Pytanie 53**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z zajęciem terenu / pasa drogowego.

**Odpowiedź:**

Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z zajęciem terenu / pasa drogowego dla działek, na których planowana jest inwestycja.

**Pytanie 54**

Czy Zamawiający wyłonił już Nadzór Inwestorski dla przedmiotowego zadania? Jeśli tak to prosimy o informację kto będzie pełnił tę funkcję.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyłonił jeszcze Nadzoru Inwestorskiego.

**Pytanie 55**

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

**Pytanie 56**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji.

**Odpowiedź:**

Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych Zamawiającego. Zamawiający nie wyklucza ubiegania się, w trakcie trwania inwestycji o dofinansowanie z subwencji rezerwy ogólnej Ministerstwa Infrastruktury w roku 2021.

**Pytanie 57**

Prosimy o podanie numerów ewidencyjnych działek, które Zamawiający prześle bezpłatnie Wykonawcy jako teren budowy.

**Odpowiedź:**

Na czas budowy, Wykonawcy zostaną udostępnione bezpłatnie działki wskazane w decyzji ZRID, które zgodnie z projektem zagospodarowania terenu stanowiąc będą teren budowy.

**Pytanie 58**

Proszę o potwierdzenie, ilości wymaganych nasadzeń drzew liściastych. Proszę o wskazanie dla konkretnych ilości - rodzaju i wielkości.



**Odpowiedź:**

Należy wykonać nasadzenia kompensacyjne w ilości 15 szt. zgodnie z projektem Inwentaryzacji zieleni.

**Pytanie 59**

Proszę o załączenie przekrojów poprzecznych drogi.

**Odpowiedź:**

Przekrój poprzeczny drogi przedstawiony został w projekcie wykonawczym na rys. nr 04.

**Pytanie 60**

Proszę o wskazanie poprawnych ilości kruszywa łamanego 0/31,5mm potrzebnego do wbudowania na podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na zadaniu objętym przetargiem – branża mostowo-drogowa.

**Odpowiedź:**

Projektant wskazał w przedmiarze wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie na dojazdach do mostu i zjazdach gr. 20cm w ilości 58,5m<sup>3</sup>. Wynagrodzenie za roboty budowlane jest ryczałtowe. Udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów także nieprzewidzianych w przedmiarze. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru oraz traktowania go w sposób pomocniczy w stosunku do wyżej wymienionych dokumentów. Zamawiający załącza uaktualniony przedmiar robót branży drogowo-mostowej.

**Pytanie 61**

W związku z licznymi zapytaniami prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienił termin składania ofert pismem z dnia 27.04.2021 r. znak pisma: W-1.43.2.13.2021.2.D015/21

**Pytanie 62**

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zmianę warunku SWZ Rozdział VIII pkt 2 ppkt 4) b) w zakresie doświadczenia Kierownikiem Budowy: z: Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy powinna wykazać się doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy dla robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie, lub rozbudowie co najmniej jednego obiektu mostowego znajdującego się w ciągu drogi klasy G, GP, S lub A. na: Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy powinna wykazać się doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy / kierownika robót mostowych dla robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie, lub rozbudowie co najmniej jednego obiektu mostowego znajdującego się w ciągu drogi klasy G, GP, S lub A. Mając na uwadze, że kierownik robót nabywa na zadaniu w zakresie robót mostowych takie samo doświadczenie co kierownik budowy, gdyż w sposób bezpośredni nadzoruje on te roboty oraz wykonuje inne czynności przewidziane prawem budowlanym. To również kierownik robót mostowych właśnie jako osoba bezpośrednio nadzorująca roboty mostowe



reaguje na bieżąco na pojawiające się zjawiska na terenie budowy. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie zmiany warunku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie uzna doświadczenia Kierownika Robót Mostowych za równoważne z doświadczeniem Kierownika Budowy. Zamawiający pozostawia warunek bez zmian.

Ze względu na aktualizację przedmiaru robót w zakresie branży drogowo-mostowej Zamawiający informuje, że zmianie ulega pkt 2 Rozdziału VI dotyczącego Podwykonawstwa Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Dotychczasowe brzmienie SWZ w rozdziale VI. PODWYKONAWSTWO:**

„2. Zamawiający **zastrzega** obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca wykona osobiście: **rozbiórkę konstrukcji istniejącego mostu (pozycje przedmiaru 9-12), montaż prefabrykowanych belek sprężynowych strunobetonowych typu DS9 (pozycja przedmiar 98), roboty zbrojarskie i betoniarskie (pozycje przedmiaru 79-96).**”

**Powinno być:**

„2. Zamawiający **zastrzega** obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca wykona osobiście: **rozbiórkę konstrukcji istniejącego mostu (pozycje przedmiaru 9-12), montaż prefabrykowanych belek sprężynowych strunobetonowych typu DS9 (pozycja przedmiar 99), roboty zbrojarskie i betoniarskie (pozycje przedmiaru 80-97).**”

Ze względu na powyższą zmianę w Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający ponownie zamieszcza zaktualizowany DRUK Oferty. Zamawiający jednocześnie informuje, że załączniki nr 1 oraz 2 do oferty pozostają bez zmian.

Opublikowane odpowiedzi/zmiany są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
*Tomasz Lewandowski*



**015/21  
CZĘŚĆ II  
OFERTA**

Do:  
Mazowieckiego Zarządu  
Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
00-048 Warszawa  
ul. Mazowiecka 14

**W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na:**

**„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Pukawka w miejscowości Boguty Pianki w km 12+963 – nr postępowania 015/21”**

I. Oferujemy wykonanie **Zamówienia** za łączną cenę:

netto: ..... zł  
słownie netto: ..... złotych  
podatek VAT .....% tj. .... zł  
słownie: ..... złotych  
**brutto:** ..... zł  
**słownie brutto:** ..... złotych

**I. Oferujemy rękojmię na wykonaną robotę budowlaną na okres.....miesiący.**

II. Cena oferty została podana ryczałtowo i obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji przetargowej oraz przedmiarze robót (udostępnionym jedynie poglądowo) wraz z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia ” zgodnie z zamieszczonym przez Zamawiającego projektem czasowej organizacji ruchu.

III. Informujemy, że\*\*\*:

- wybór oferty **nie będzie\*\*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
- wybór oferty **będzie\*\*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących *towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)*:

Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to \_\_\_\_\_ zł netto.

IV. Prace objęte **Zamówieniem** wykonamy w terminie: **6 miesięcy od daty podpisania umowy.**

V. Oświadczamy, że:

1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
2. uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty,
3. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*
4. zawarty w SWZ wzór umowy (Część VI SWZ), wraz z Warunkami ogólnymi dla umów na wykonanie robót budowlanych (Część V SWZ), zostały przez nas zaakceptowane i



## 015/21

zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

5. uważamy się związani niniejszą Ofertą od terminu składania ofert określonego w SWZ do dnia 04.06.2021 r.,
6. wadium o wysokości: .....zł zostało przekazane na konto MZDW nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 w dniu ..... lub w formie .....
7. w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto,
8. roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami\*\*  
następujące roboty zamierzamy zlecić podwykonawcom:\*\* (podać część zamówienia, liczbę i nazwę firm podwykonawców)

1/.....

2/.....

**Zamawiający w oparciu o art. 121 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę robót tj. rozbiórkę konstrukcji istniejącego mostu (pozycje przedmiaru 9-12), montaż prefabrykowanych belek sprężynowych strunobetonowych typu DS9 (pozycja przedmiar 99), roboty zbrojarskie i betonarskie (pozycje przedmiaru 80-97).**

9. Nazwy (firmy) innych podmiotów na zasoby, których powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu\*\*

1/.....

2/.....

10. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ..... do ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

---

<sup>1</sup>)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

\*\* **niepotrzebne skreślić;**

\*\*\* **dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:**

- **wewnątrzspółnotowego nabycia towarów,**
- **importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.**





015/21

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy (wraz z kodem)

tel. (kierunkowy) ..... tel. ...., fax .....

województwo.....

REGON .....

NIP .....

\*\*\* Wykonawca jest:

mikroprzedsiębiorstwem

małym

średnim przedsiębiorstwem

dużym przedsiębiorstwem

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

\*\*\* Wypełnić poprzez zaznaczenie krzyżykiem właściwej kratki, zgodnie z definicją: .

**Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

**Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami

i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

**Duże przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami ani średnimi przedsiębiorstwami i które zatrudniają więcej niż 250 osób i których roczny obrót przekracza 50 milionów EUR *lub* roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów EUR.

Nr konta na które będą regulowane należności :

Internet: http// .....

e-mail: .....

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: .....

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.....) .....

Załączniki do oferty:

- 1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
- 2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
- 3) oświadczenie podmiotu trzeciego o którym mowa w Rozdziale XI ust. 7 SWZ (jeżeli dotyczy);



**015/21**

- 4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
- 5) oświadczenie o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 (jeżeli dotyczy).

..... dn. ....

(upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy)