

Kościan, dnia 29.11.2023 r.

## WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

w zapytaniu ofertowym znak sprawy: K/A/26/5/2024/ZO

pn.: „Sprzedaż, dostawa na Stację Uzdatniania Wody zlokalizowaną przy ul. Jesionowej 4 w Kościanie (64-000) oraz rozładunek podchlorynu sodu przeznaczonego do dezynfekcji wody pitnej”

Poniżej przedstawimy treść pytania Wykonawcy które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 28.11.2023 r., a także wyjaśnienie Zamawiającego:

### Pytanie

Czy Zamawiający mógłby podać jaki minimalny termin ważności ma mieć podchloryn sodu w chwili dostawy go do Zamawiającego.

### Odpowiedź

Wymagany minimalny termin ważności podchlorynu sodu w dniu dostawy to 3 miesiące.

PREZES ZARZĄDU



*mgr inż. Dawid Borowski*