

Nr referencyjny: IRŚ.271.1.2.2023

Siemkowice, dnia 23.06.2023 r.

U n i e w a ż n i e n i e p o s t ę p o w a n i a n a C z ę ś ć n r 2

Gmina Siemkowice, Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice, informuje, że w dniu **05.04.2023 r.** odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. **„Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Siemkowice” w formule „zaprojektuj i wybuduj”**, numer postępowania: **IRŚ.271.1.2.2023**.

W postępowaniu na **Część nr 2** wpłynęły **3 oferty**.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu **23.06.2023 r.**

Dla Części nr 2 Zamawiający odrzucił z postępowania oferty następujących Wykonawców:

Numer oferty	Nazwa i siedziba Wykonawcy	Powód odrzucenia oferty
Część nr 2		
1	FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice	<p>Zgodnie z zapisami rozdziału V ust. 11 SWZ w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żądał złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj. Wykaz oferowanych kotłów na biomasę – na wzorze stanowiącym załącznik do SWZ.</p> <p>Ze złożonego wraz z ofertą wykazu na załączniku nr 9 do SWZ, wynika, że zaoferowany model urządzenia nie spełnia parametrów określonych przez Zamawiającego w PFU.</p> <p>Zgodnie z wymogami w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał sezonowej efektywności ogrzewania pomieszczeń zgodnie z wytycznymi dyrektywy UE 2015/1189 tzw. „Ekoprojektu” odpowiednio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dla kotła o mocy 15 kW - nie mniejszej niż 80%, natomiast Wykonawca zaoferował kocioł Galmet Genesis Plus KPP15 o sezonowości 78,43%, • dla kotła o mocy 20 kW - nie mniejszej niż 81%, natomiast Wykonawca zaoferował kocioł Galmet Genesis Plus KPP20 o sezonowości 80,21%, • dla kotła o mocy 25 kW - nie mniejszej niż 82%, natomiast Wykonawca zaoferował kocioł Galmet Genesis Plus KPP25 o sezonowości 81,71%, • dla kotła o mocy 30 kW - nie mniejszej niż 83%, natomiast

Nr referencyjny: IRŚ.271.1.2.2023

		<p>Wykonawca zaoferował kocioł Galmet Genesis Plus KPP34 o sezonowości 79,59%, co jest niezgodne z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.</p> <p>W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, tj. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.</p>
<p>3</p>	<p>PERSEM SP. Z O.O. ul. Kędzierzyńska 17A/102 41-902 Bytom</p>	<p>Zgodnie z zapisami rozdziału V ust. 11 SWZ w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żądał złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj. Wykaz oferowanych kotłów na biomasę – na wzorze stanowiącym załącznik do SWZ, gdzie należało wskazać: nazwę producenta, model, nr katalogowy, ilość sztuk oraz Opis niezbędny do jednoznacznej identyfikacji produktu dla oferowanych kotłów.</p> <p>Wykonawca w złożonym wykazie kotłów wskazał 4 kotły, z podaniem nazwy modelu o mocach 15kW, 20 kW, 25 kW oraz 30 kW i w kolumnie z opisem wskazał, że Kocioł spełnia parametry minimum określone w SWZ z załącznikami.</p> <p>Tak złożony załącznik nie dał Zamawiającemu możliwości jednoznacznej identyfikacji oferowanych urządzeń w celu potwierdzenie zgodności parametrów z wymaganiami w PFU.</p> <p>W związku z czym Zamawiający w dniu 11.05.2023 r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień popartych dowodami czy zaoferowane modele poszczególnych kotłów spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.</p> <p>W odpowiedzi Wykonawca przedłożył karty katalogowe oraz inne dokumenty techniczne dla kotłów o parametrach i nazwie modelu innej niż zostały zaoferowane w złożonej ofercie, tj. dla kotła o mocach 16, 20, 25 i 32 kW, co jest niezgodne ze złożoną ofertą. W piśmie Wykonawca wskazał, że w złożonym wraz z ofertą wykazie nastąpiła omyłka pisarska polegająca na błędnym wpisaniu mocy kotłów w nazwie modelu kotła.</p> <p>Tak złożone wyjaśnienia wraz z dokumentami nie potwierdzają parametrów zaoferowanych urządzeń w złożonej ofercie, gdyż odnoszą się do innych modeli i nie dają możliwości ich jednoznacznej identyfikacji, gdyż Wykonawca <u>zmienił treść złożonej oferty</u>, co nie jest dopuszczalne.</p> <p>W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, tj. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.</p>

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Nr referencyjny: IRŚ.271.1.2.2023

Zamawiający wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 255 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) informuje, iż cena oferty najkorzystniejszej na **Część nr 2** przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 255 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp **postępowanie na Część nr 2 unieważniono.**

Zofia Kotynia
Wójt Gminy Siemkowice
/dokument podpisany elektronicznie/