

Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

RBRiGK.271.2.28.2022 - „Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania „Wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn”

Włocławek, dnia 23 września 2022 r.

Zamawiający:

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wartość nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.), pn.: „Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania „Wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn”; RBRiGK.271.2.28.2022

Zamawiający informuje, że do Zamawiającego w wpływły wnioski Wykonawców dotyczący udzielenia wyjaśnień SWZ.

- I. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) **wyjaśnia:**

Pytanie nr 66:

W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie nr 55 z dnia 21.09.2022r., po rozeznaniu wśród producentów i dostawców krzesel ustalono, iż obecnie na rynku krajowym nie ma w ofercie krzesel spełniających podane w SWZ parametry dotyczące wymaganych wymiarów siedziska (szerokość i głębokość ponad 500mm). Tym samym, w związku z koniecznością podania w ofercie producenta i modelu oferowanego wyposażenia, żaden z Wykonawców nie będzie w stanie podać informacji zgodnej z prawdą, co skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert na podstawie ich niezgodności z treścią SWZ. W związku z powyższym, Wykonawca ponownie zgłasza się z prośbą o zmianę zapisu dot. wymaganych parametrów, bądź podanie przykładowych produktów, które wg Zamawiającego spełniają zadane parametry techniczne.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 66:

Zamawiający wyjaśnia, że wymiary podane w OPZ, tj. „głębokość siedziska: 510 mm – 560 mm; szerokość siedziska: 515 mm – 560 mm” należy traktować jako głębokość i szerokość krzesła, tj. wraz z podłokietnikami i oparciem krzesła.

Pytanie nr 67

Prosimy o zmianę wymagań względem lodówek, które należy dostarczyć w ramach realizacji zamówienia w zakresie parametru "zdolność zamrażania co najmniej 14 kg/dobę" oraz "Przechowywanie bez zasilania: 26h lub

więcej" na "zdolność zamrażania co najmniej 10 kg/dobę" oraz "Przechowywanie bez zasilania: 16h lub więcej". Mając na uwadze lodówki występujące w obrocie krajowym, znalezienie produktu spełniającego wszystkie parametry wskazane w OPZ jest praktycznie niemożliwe, bądź wskazuje na jeden bardzo konkretny produkt, co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 67:

Zamawiający wyjaśnia, że zmienia wymagania względem lodówek, które należy dostarczyć w ramach realizacji zamówienia w zakresie parametru "zdolność zamrażania co najmniej 10 kg/dobę" oraz "Przechowywanie bez zasilania: 16h lub więcej".

- II. Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi Wyjaśnieniami do SWZ **zmianie ulega:**
- 1) **termin składania ofert** (część I, część II) z jednoczesnym terminem wniesienia wadium (część I): **na dzień 04.10.2022 r., godz. 09:00;**
 - 2) **termin otwarcia ofert:** **na dzień 04.10.2022 r., godz. 09:15, oraz**
 - 3) **termin związania ofertą:** **do dnia 02.11.2022 r.**

Sposób złożenia oferty nie ulega zmianie.