

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dopiewo.**

1. Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie nr 5.

Ponieważ producenci opraw oświetleniowych praktycznie nie stosują LEDów w barwie 6000K prosimy o dopuszczenie rozwiązań bazujących na barwie 5700K, która jest bardzo często używana - w szczególności na przejściach dla pieszych. Prosimy również o zwiększenie tolerancji odstępstwa od barwy nominalnej. Technologicznie oczywiście można wyprodukować oprawy z odstępstwem barwy +/-100K, jednakże w praktyce nie stosuje się tego w oświetleniu ulicznym i producenci zwykle stosują inne tolerancje barwy nominalnej i tak:

- dla barwy 3000K (730) z reguły stosuje się odstępstwo +/-120-130K,
- dla barwy 4000K (740) jest to odstępstwo +/-180-200K,
- dla barwy 5700K odstępstwo wynosi +/-280-300K.

Prosimy o zmianę dla przedmiotowego postępowania tolerancji temp. barwowej na: 4000K +/- 200K i dla opraw na przejścia na 5700K +/-300K.

Odpowiedź:

Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, w następujący sposób:

Zamawiający zwiększa tolerancję barwy światła wg poniższych parametrów:

- dla 4000 K tolerancja +/- 10%
- dla opraw dedykowanych oświetleniu przejść dla pieszych 5700 K tolerancja +/- 5%

2. Powyższa zmiana stanowi integralną część SWZ, zgodnie z art. 286 ust. 3 Pzp Zamawiający zmienia:

- termin składania ofert do 18.04.2025 r. do godz.11.00,
- termin otwarcia ofert 18.04.2025 r. godz. 11.30,
- termin związania ofertą do 17.05.2025 r.

oraz zgodnie z art. 286 ust. 9 Pzp treść ogłoszenia o zamówieniu.

Wójt Gminy Dopiewo


Sławomir Skrzypczak