

Szczuczyn, dnia 05.08.2022r.

Gmina Szczuczyn
Plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

RI.271.4.2022

Zainteresowani ofercie

Dotyczy postępowania pn. Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ.

Pytanie:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej? W SST uwzględniona jest technologia oznakowania cienkowarstwowego oraz grubowarstwowego.
2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie krawężników betonowych typ lekki 15x30 o nasiąkliwości do 5 %?
3. Brak warstwy wyrównawczej z mieszanki min.-asf. Prosimy o wprowadzenie korekty w przedmiarze robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 – Zamawiający po zasięgnięciu opinii autora projektu wyraża zgodę na wykonanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej.

Ad. 2 – Zamawiający po zasięgnięciu opinii autora projektu wyraża zgodę na zastosowanie krawężników betonowych typ lekki 15x30 o nasiąkliwości do 5%.

Ad. 3 – Zamawiający informuję, że załączone przedmiary stanowią jedynie dokument poglądowy i mogą stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę, stąd też nie dokonuje się ich zmian. W związku ze stwierdzoną koniecznością zastosowania warstwy wyrównawczej z mieszanki min. – asf. proszę o wycenę i ujęcie w złożonej ofercie i kosztorysie ofertowym, o którym mowa w Rozdziale XV, pkt. 8 SWZ.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński