

Obliczenie prądu obciążenia oraz dobór przekroju przewodów

Dopiewiec ul. Leśnych Skrzatów

L.p.	Pzn [W]	Współ.	Un [V]	kz	Iobc.[A]	Ib=[A]	Nazwa odb.	Typ przewodu	Idd [A]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	324	0,95	400	1	0,49	6	ośw.-obw.II	NAYY-J 4x35mm ²	118