

Popielów, dnia 23.06.2023 r.

Gmina Popielów
ul. Opolska 13
46-090 Popielów

BOS.271.8.2023.BK

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO / PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn.: „**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Popielowie**” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2023/BZP 00260806/01 z dnia 2023-06-15.

I. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego pytaniami zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z dnia 2022.08.16 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp, poniżej zamieszczam treść pytań wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pod każdym pytaniem przedstawiamy stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii. Treść pisma, zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/popielow>.

Treść pytań i odpowiedzi jest następująca:

Pytanie 1

Opis techniczny: szczegółowy zakres i opis realizowanych robót punkt 4

Minimalne parametry techniczne i użytkowe:

- a) mata amortyzująca: mata amortyzująca typu shockpad prefabrykowana wykonana z pianki poliuretanowej o grubości min. 10 mm;
- b) sztuczna trawa: trawa wykonana z mieszanki włókien polietylenowych w technologii bezzasypowej IV generacji, wysokość runa min. 35 mm; runo wykonane z dwóch poziomów włókien teksturalnych tj. warstwa włókien prostych, z dodatkiem włókien skrętnych: 1 warstwa włókna proste imitujące źdźbła trawy – polietylenowe, monofilamentowe, o przekroju diamentowym,

wzmacniane wtopionym rdzeniem o grubości min. 300 mikrometrów, 2 warstwa włókna teksturowane stanowiące warstwę amortyzacyjną – polietylenowe, monofilamentowe; Dtex pęczka – minimum 13000; masa włókna runa trawy min. 2200 g/m²; masa całkowita – min. 3000 g/m²; ilość pęczków – min. 26000 /m²; ilość filamentów – min. 340000 włókien/m². Tak wykonaną nawierzchnię należy wypełnić piaskiem kwarcowym płukany i suszonym (dla dociężenia) w ilości ±10 kg/m², w celu ustabilizowania nawierzchni. Charakterystyka piasku: Piasek kwarcowy, płukany, suszony, okrągły, o frakcji 0,2 – 0,8 mm

– Zamawiający wymaga aby na wykonanej nawierzchni można było stosować zwyczajne buty do gry w piłkę nożną typu – korki.

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów nawierzchni, przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przedłoży Zamawiającemu poniższe wymagane dokumenty:

– raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni dla boisk bezzasypowych;

– raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia dla boisk bezzasypowych, potwierdzający zgodność z aktualną normą PN-EN 15330-1,

– Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań.

– Dokument niezależnego laboratorium potwierdzający skład chemiczny włókna trawy.

– Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

– Badanie potwierdzające, że nawierzchnia wraz z wypełnieniem spełnia wymagania normy PN-EN13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny

– Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. – aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP),

Pytanie:

Powyższe parametry ograniczają się do zawężonej liczby producentów (producenta), czy Zamawiający dokona zmiany lub rozszerzy parametry oraz wykaz do nich dokumentów które przedstawiają się poniżej?

Dokonana zmiana lub zezwolenie na wprowadzenie dodatkowych parametrów oraz wymaganych dokumentów zwiększy konkurencyjność postępowania powodując większą liczbę oferentów mogących zaoferować Zamawiającemu korzystne cenowo oferty z produktami równoważnymi do projektowych lub lepszymi?

1. typ włókna – monofilowe PE (kombinacja włókien prostych i teksturyzowanych - skręconych)

2. wysokość włókien ponad podkładem – 30mm,

3. dtex: min. 21 300

4. ilość pęczków - min 17 400/m²

5. ilość włókien – min 382 800/m²

6. waga włókna – min 2500 g/ m²
7. waga całkowita nawierzchni – min 4400 g/m²
8. przepuszczalność wody dla trawy – min 2000 mm/h ok
9. siła wyrywania pęczka: min. 65N
10. kolor – zielony dwukolorowy

Podkład (wymagane parametry minimalne):

11. typ: prefabrykowany
12. grubość: min. 12mm
- 3
13. absorbcja wstrząsów: min.40%
14. grubość włókna monofilowego, prostego min. 360 mikronów i grubość włókna teksturyzowanego min. 320 mikronów
15. celem lepszego dociężenia trawy trawę należy zasypać piaskiem kwarcowym w ilości zgodnej z badaniem

- 1) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane przez FIFA laboratorium, dla systemu sztucznej trawy (nawierzchnia wraz z piaskiem kwarcowym i matą), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/ PN-EN 15330-1:2014-02 oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego
- 2) karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań zgodnie z normą EN 15330-1:2013/ PN-EN 15330-1:2014-02
- 3) atest PZH dla oferowanej trawy syntetycznej i maty
- 4) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
- 5) raport z badań testu Lisport na min. 200.000 cykli dla włókien oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania" potwierdzający, że włókna po min. 200.000 cykli nie wykazują widocznych uszkodzeń. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018
- 6) badanie potwierdzające, że cały system tj. trawa syntetyczna , mata wraz z piaskiem kwarcowym spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy min Bfl-s1 jako materiał trudno zapalny
- 7) Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer).

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany SWZ w zakresie wymaganych parametrów i dokumentów określonych w Dokumentacji technicznej. Zmianie podlega dokument „Opis przedmiotu zamówienia” wchodzący w skład Załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadanie przez producenta statusu FIFA Licensed Producer. Wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego

efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu licencjodawcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu dotyczącego posiadania certyfikatu FIFA Preferred Producer na dopuszczenie posiadania certyfikatu FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensed Producer.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany SWZ w zakresie wymaganych parametrów i dokumentów określonych w Dokumentacji technicznej. Zmianie podlega dokument „Opis przedmiotu zamówienia” wchodzący w skład Załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie 3

W powyższym postępowaniu Zamawiający planuje budowę boiska do piłki nożnej o bardzo nietypowych parametrach. Proponujemy nawierzchnie składającą się z trawy bezzasypowej i podkładu amortyzującego prefabrykowanego. Takie rozwiązanie zapewni Zamawiającemu odpowiednie warunki do gry oraz nie będzie wymagała dużej ilości konserwacji. Ponadto zaproponowany system zapewnia odpowiednią amortyzację. Nadmieniamy, że zaproponowane parametry są typowe dla nawierzchni dedykowanej do gry w piłkę nożną. Chcielibyśmy również zaznaczyć, że nawierzchnia jest zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla sztucznych traw EN 15330-1:2013. Nadmienimy, że najbardziej standardową dla traw bezzasypowych jest wysokość włókna min. 30mm. Włókna z wysokością 35mm powodują, że włókno ma tendencję do kładzenia się. Trawy bezzasypowe charakteryzują się dużo większą gęstością. Trawy takie mają standardowo gęstość na poziomie min. 500000/m². Podana przez Zamawiającego gęstość na poziomie min. 340000/m², oznacza, że trawa jest trawą rzadką.

Proponowane przez nas parametry nawierzchni z trawy syntetycznej bezzasypowej:

1. Wysokość włókna ponad podkładem min. 32mm
2. Rodzaj i przekrój włókna- min. dwa rodzaje włókien monofilowych: włókno proste i teksturyzowane (skręcone)
3. Dtex włókna prostego min. 14.000
4. Dtex włókna teksturyzowanego min. 7800
5. Grubość włókna monofilowego prostego min. 370mikronów
6. Grubość włókna teksturyzowanego pierwszego min. 180mikronów
7. Ciężar włókna min. 2600g/m²
8. Ciężar całkowity nawierzchni min.4100g/m²
9. Ilość pęczków- min. 19.000/m²
10. Ilość włókien min. 490.000/m²
11. Wypełnienie: piasek kwarcowy
12. Trawa zostanie zainstalowana na podkładzie prefabrykowanym min. 10mm zgodnym z badaniem laboratoryjnym

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni:

- raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające zgodność oferowanej nawierzchni z normą EN 15330-1:2013/ PN-EN 15330-1:2014 i potwierdzający wymagane parametry;
- karty techniczne oferowanej nawierzchni
- świadectwo higieny (atest PZH) dla oferowanej nawierzchni
- Badanie potwierdzające, że cały system nawierzchni spełnia wymagania normy PNEN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy min. Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny;
- autoryzacja producenta sztucznej trawy wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnie

- aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA Preferred Producer lub FIFA Licesed Producer (FLP)

Mając powyższe na uwadze prosimy o dostosowanie parametrów i dokumentów nawierzchni z trawy syntetycznej do nadającej się do gry w piłkę nożną oraz siatkówkę.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego nawierzchni z trawy syntetycznej o powyższych parametrach i dokumentach.

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany SWZ w zakresie wymaganych parametrów i dokumentów określonych w Dokumentacji technicznej. Zmianie podlega dokument „Opis przedmiotu zamówienia” wchodzący w skład Załącznika nr 1 do SWZ.

II. PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przesuwa termin wyznaczony na składanie i otwarcie ofert. Nowy (aktualny) **termin składania ofert to 03.07.2023 r. do godz. 11:00, otwarcie 03.07.2023 r. godz. 12:00.**

III. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z odpowiedziami na pytania oraz zmianą terminu składania ofert, na podstawie art. 286 ust. 3 Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział 14 pkt. 14.2. SWZ, było zapisane:
„Termin składania ofert: do dnia 30.06.2023 r. do godz. 11:00”
Powinno być:
„**Termin składania ofert: do dnia 03.07.2023 r. do godz. 11:00**”
2. Rozdział 14 pkt. 14.3. SWZ, było zapisane:
„Termin otwarcia ofert: dnia 30.06.2023 r. godz. 12:00”
Powinno być:
„**Termin otwarcia ofert: dnia 03.07.2023 r. do godz. 12:00**”
3. Rozdział 15 pkt. 15.1. SWZ, było zapisane:
„Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, tj. do dnia 29.07.2023 r.”
Powinno być:
„**Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, tj. do dnia 01.08.2023 r.**”
4. Zmiana pliku wchodzącego w skład załącznika nr 1 do SWZ (Dokumentacja techniczna) wyszczególnionego w rozdziale 26 SWZ:
Z:
OPZ Boisko POPIELÓW
na:
OPZ Boisko POPIELÓW (poprawiony)
– Zamawiający informuje, że w przedmiotowym pliku stanowiącym załącznik do SWZ modyfikacji uległy zapisy dotyczące wymaganych parametrów i dokumentów;

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Przedmiotowe zmiany SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.
2. OPZ Boisko POPIELÓW (poprawiony)

Wójt Gminy
/-/ Sybilla Stelmach

.....
*(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*